WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w KRAKOWIE

Kraków, dnia 03.07.2009r

Nr pisma ZDW/PW/2009/42

Nasz znak: ZP 7V/09

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ZP 7 V /09 na: **Obwodnica Dobczyc**.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie udziela odpowiedzi (numeracja pytań jest obligatoryjnie ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 2: Opis techniczny w części Kanalizacja deszczowa wód opadowych przywołuje rys.nr 10-16.
W/w rysunki nie występują w opublikowanych materiałach. Prosimy o udostępnienie rysunków.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia rysunki nr 10 – 16 powoływane w Opisie Technicznym ,,Kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z obiektów drogowych i mostowych" w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonawczej, w części ,,Odwodnienie obiektów drogowych i mostowych".

Pytanie nr 3: Prosimy o określenie sposobu umocnienia rowu odwadniającego drogę projektowanego na rys. nr 2- Projekt zagospodarowania terenu.
Czy należy przyjąć sposób umocnienia całego rowu odwadniającego na podstawie rys. wylotu korektora – nr –9. Odwodnienie obiektów drogowych i mostowych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że sposób umocnienia projektowanego rowu odwadniającego należy przyjąć na podstawie rys. nr 10 ,,Szczegół umocnienia wylotu rowu – skrzyżowanie. Odwodnienie obiektów mostowych".
W projekcie przewidziano umocnienie rowu w postaci płyt IOMB 50x75x10 cm oraz prefabrykowanego ścieku korytkowego gr 15 cm układanego na podsypce cementowo – piaskowej grubości 10 cm.

W załączeniu:
- rysunki od nr 10 do 16 powoływane w Opisie Technicznym ,,Kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z obiektów drogowych i mostowych"

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:
1 x wg rozdzielnika
1 x DI-3
1 x www.zdw.krakow.pl

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Utrzymania
inż. Andrzej Wcisło

30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
Telefony: Dyrektor (0-12) 637-28-79, Z-ca Dyrektora (0-12) 638-26-53
Centrala (0-12) 637-90-00, Fax (0-12) 638-26-63