



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, 05.01.2012r.
ZDW/PW/2012/ 103 /DI3/ AN
Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-115/11

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „**OBWODNICA OLKUSZA – ETAP I**”

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, które wpłynęły po upływie terminu na składanie pytań, Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania (numeracja pytań jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 132: Czy w cenie oferty ująć koszt demontażu linii kablowych NN i SN oraz linii kablowych oświetlenia zewnętrznego, sieci teletechnicznych i rurociągu kablowego teletechnicznego, ułożonych w gruncie zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie technicznym?

Odp. W cenie oferty należy ująć koszt demontażu linii kablowych NN i SN oraz linii kablowych oświetlenia zewnętrznego, sieci teletechnicznych i rurociągu kablowego teletechnicznego, ułożonych w gruncie zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie technicznym.

Pytanie nr 133: Czy w cenie oferty uwzględnić koszt utylizacji w/w kabli.

Odp. W cenie oferty należy uwzględnić koszt utylizacji w/w kabli.

Pytanie nr 134: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wykopów kablowych metodą mechaniczną dla sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i oświetlenia ulic po uprzednim wykonaniu wykopów kontrolnych z godnie z projektem technicznym.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wykopów kablowych metodą mechaniczną dla sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i oświetlenia ulic po uprzednim wykonaniu wykopów kontrolnych. Jednocześnie informuję, iż przy wykonywaniu należy wziąć pod uwagę możliwość zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią map a stanem faktycznym.

Pytanie nr 135: Czy w cenie oferty zgodnie z zapisem projektu branży elektroenergetycznej w punkcie 3.1. ująć koszt przełożenia istniejących linii kablowych SN relacji (brak w przedmiarze):

- ZK Pakorex – S- 427 Zagaje
- PZGS – piekarnia Sieniczo
- PZGS – słup 1 LSN Olewin
- Linia kablowa kolidująca na odcinku od ok. 6+690 do 6+780

Odp. W cenie oferty należy ująć koszt przełożenia istniejących linii kablowych SN przedmiotowych relacji. Roboty zostały ujęte w dz. nr 9 przedmiaru, przy czym należy uwzględnić zmiany wykazane w "Przedmiar rewizja 2";

Pytanie nr 136: Czy w cenie oferty ująć koszt montażu muf linii kablowych NN i SN w ilościach zgodnych z projektem energetycznym(brak nakładów w przedmiarze).

Odp. W cenie oferty należy ująć koszt montażu muf linii kablowych NN i SN w ilościach zgodnych z projektem energetycznym. Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, roboty zostały ujęte w przedmiarze w poszczególnych działach.

Pytanie nr 137: Czy w cenie oferty ująć koszt najmu i pracy przewożonej stacji prądotwórczej dla zapewnienia zasilania odbiorców na czas wykonywanych przełączeń projektowanych linii kablowych.

Odp. W cenie oferty należy ująć koszt najmu i pracy przewożonej stacji prądotwórczej dla zapewnienia zasilania odbiorców na czas wykonywanych przełączeń projektowanych linii kablowych, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót;

Pytanie nr 138: Czy w cenie oferty ująć koszt wykonania fundamentu pod stację transformatorową ZAGAJE.
Odp. W cenie oferty należy ująć koszt wykonania fundamentu pod stację transformatorową Zagaje, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót;

Pytanie nr 139: Prosimy o udostępnienie Załącznika nr 4 „Szczegółowa inwentaryzacja siedlisk oraz gatunków roślin w tym roślin chronionych”, który jest wymieniony w opracowaniu: „Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza - połączenie DW nr 783 z DW nr 791”, celem zapoznania się z ewentualnie podanymi tam warunkami, które należałoby uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Odp. Opracowanie dot. inwentaryzacji siedlisk chronionych wymienione jako załącznik nr 4 do „Uzupełnienia do Raportu oddziaływania na środowisko” znajduje się na stronie internetowej ZDW Kraków w załącznikach do oferty przetargowej dla zadania jak w temacie pod nazwą Olkusz siedliska przyrodnicze.

Pytanie nr 140: STWiORB D.01.03.02:

pkt 3.2 – wskazany jest konkretny typ rejestratora sejsmicznego „Geometrix 24-ro kanałowej aparatury Geode”. Podawanie jednego modelu z rejestratorów sejsmicznych spośród wielu na rynku może sugerować konkretnego podwykonawcę dysponującego takim konkretnie modelem

pkt. 5.3.1.1. - wpis "powinna wynosić 1 m w zależności" - powinno być „1-5 m w zależności...”

pkt 6.2. - "W całym okresie prowadzenia prac podsadzających kontroli podlegają:" - powinno w ogóle nie być tego wpisu, gdyż żadne prace podsadzające nie są nigdzie wskazane

pkt 10.1 - podawane są normy, które podaje się w STWiORB dotyczącym uzdatniania podłoża a które nie mają zastosowania w przypadku przedmiotowych badań.

Odp. Dopuszcza się użycie innych rejestratorów sejsmicznych. Należy stosować normy odpowiednie i aktualne do prowadzonych prac. Prace podsadzeniowe mają być wykonane na miejscach zlokalizowanych pustek.

Pytanie nr 141: Wymóg wykonania Projektu Badań Geofizycznych, którego efektem ma być wskazanie metody geofizycznej, metodyki i zakresu badań, gdy już zostały podane w STWiORB, wydaje się bezcelowe – prosimy o weryfikację zapisów STWiORB.

Odp. Badania geofizyczne należy wykonać metodami podanymi w SIWZ. Projekt prac powinien dotyczyć szczegółowego planu z pracy wymienionymi w SIWZ metodami.

Pytanie nr 142: Prosimy o potwierdzenie, że badania sejsmiczne mają być wykonane celem weryfikacji zjawisk pogórnich.

Odp. Badania geofizyczne prowadzone na obwodnicy Olkusza są prowadzone celem weryfikacji historycznej eksploatacji górniczej.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin złożenia wadium w przedmiotowym postępowaniu:

Składanie ofert: 03.02.2012r godzina 9: 30

Składanie wadium: do dnia 03.02.2012r do godziny 9: 30

Otwarcie ofert: 03.02.2012r godzina 10:00

Powyższe zmiany terminów zostają wprowadzone do ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z - ca Dyrektora
d/s Inwestycji

mgr inż. Maria Maj

Rozdzielnik:

1 x wg rozdzielnika

1 x DI-3 a/a

www.zdw.krakow.pl