

Kraków, 26.04.2023 r.
ZDW/PW/2023/3449/DN-4/AN
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-8/23

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 – rozbudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K w m. Proszówki (nr ZDW-DN-4-271-8/23)

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 16:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o nasadzenia zastępcze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie przewiduje się wykonania nasadzeń zastępczych.

Pytanie nr 17:

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

Prosimy o przesłanie rysunków dla:

<i>Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 110 mm wraz z wpięciami do studni rewizyjnych / wpustów ulicznych Wpięcie warstwy filtracyjnej do studni, rura pełna dn110 mm, PVC 0,40*36,00 = 14,40 Ogółem: 14,40</i>	<i>m</i>	<i>14,40</i>
<i>Analogia! Drenaż korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, drenaż z owinięciem geowłókniną, przekrój rowka drenażowego 40x80 cm, koparko-ładowarka Warstwa filtracyjna za poboczem 1045,00 = 1 045,00 Ogółem: 1 045,00</i>	<i>m</i>	<i>1045,00</i>
<i>Analogia! Drenaż korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, drenaż z owinięciem geowłókniną, przekrój rowka drenażowego 40x40 cm, koparko-ładowarka Warstwa filtracyjna pod zjazdami 110,00 = 110,00 Wpięcie warstwy filtracyjnej 36,00 = 36,00 Ogółem: 146,00</i>	<i>m</i>	<i>146,00</i>
<i>Analogia! Drenaż korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, otoczaki Wpięcie warstwy filtracyjnej, otoczaki rzeczne 0,20*36,00 = 7,20 Ogółem: 7,20</i>	<i>m</i>	<i>7,20</i>

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m.in. projektem wykonawczym, należy w obrębie zieleńców i skarp po zewnętrznej stronie pasa drogowego przewidzieć wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa łamanego 31,5/63 mm w otulinie z geowłókniny o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach 15 kN/m. Wszelkie

szczegóły techniczne wykonania tego zakresu prac ujęte są w specyfikacji technicznej STWIORB. D – 03.03.01 SĄCZKI PODŁUŻNE. Zamawiający informuje, iż nie dysponuje / nie posiada rysunków, o których mowa w pytaniu.

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień).
- III. Mając powyższe na uwadze Zamawiający niniejszym informuje, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert	– 31.05.2023 r. godz. 10:00
Termin wniesienia wadium	– 31.05.2023 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	– 31.05.2023 r. godz. 11:00

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 22, 24 i 41 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 26.04.2023 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 22.02.2023 r. pod nr 2023/S 038-110479 (w ramach zmiany zapisów sekcji IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (*sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji*) – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

- IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:
- zamienne str. 22, 24 i 41 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 26.04.2023 r.),
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 26.04.2023 r. – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji),

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a