


Nowy Sącz, dn. 04.06.2012 r.

ZDW/PW/2012/956/ 684 /RDWNS/AP

Nasz znak: RDWNS-271-1-5/12

ZDW Kraków - RDW w N. Sączu
Wysłano 04 CZE. 2012
podpis.....


wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w m. Zubrzyca Górna w km 1+225 – 1+325”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w odpowiedzi na pismo Wykonawcy z dnia 31.05.2012 r. otrzymane w dniu 04.06.2012 r. (e-mail) wyjaśnia:

Pytanie: W specyfikacji nr VIII kotwy gruntowe w pkt.2 Materiały ppkt 2.4 zamieszczono informację, że do wykonania zadania należy użyć żerdzi typu 30/11 natomiast w projekcie wykonawczym w części rysunkowej oraz opisowej pkt 8.2 a także w przedmiarach opisano żerdzie typu 40/16. Prosimy o potwierdzenie że do wykonania zadania należy użyć żerdzi typu 40/16.

Odpowiedź: Do wykonania zadania należy użyć żerdzi typu 40/16 jak w projekcie.

Ponadto informujemy, że odpowiedź w kwestii jakie należy zastosować kotwy została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.zdw.krakow.pl w ogłoszeniu o zamówieniu w dniu 01.06.2012 r. pismem nasz znak: ZDW/PW/2012/681/RDWNS/AP z dnia 31.05.2012 r. (odpowiedź na pytanie nr 1).

Niniejsze pismo staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Adresat (e-mail: biuro@soley.pl)
2. strona: www.e-drogi.pl/zdwkr
3. a/a (sprawę prowadzi: inż. Anna Pomietło, tel.18 414 04 65)

KIEROWNIK REJONU

inż. Agata Mężyk
(1)