



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, 28.05.2010r.

ZDW/PW/2010/4394/DI3 BJ
Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-41/10

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Bochnia - zaprojektuj i wybuduj - II Etap.”

Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy, które wpłynęły do zamawiającego zgodnie z terminem określonym w art. 38 ust. 1 Pzp

Pytanie

W programie funkcjonalno-użytkowym pkt: cel i zakres przedmiotu zapisane jest w II etapie wykonanie remontu i zabezpieczenia (np. przez metalizację natryskową) konstrukcji stalowej przęsła środkowego....-

- 1) Co Zamawiający ma na myśli czy wymagana jest powłoka zabezpieczająca z metalizacją natryskową czy może być bez niej?
- 2) Czy Zleceniodawca może określić wymagany system powłokowy zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania i odbioru autokorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych – nowelizacja w 2006r” stanowiącymi załącznik do zarządzenia nr 15 GDDKiA z dnia 8 marca 2006 (pkt 3 zalecane systemy powłokowe).

Odpowiedź

- 1) W przetargu typu zaprojektuj i wybuduj przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in. dobór właściwego systemu powłokowego do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej należy do Wykonawcy.
- 2) W programie funkcjonalno użytkowym Zamawiający zasugerował wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej przez metalizację natryskową ze względu na zapewnienie wymaganej trwałości. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej należy wykonać zgodnie z Zaleceniami GDDKiA - Załącznik do Zarządzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 roku według tabeli 3.2 System R2a.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stech

Rozdzielnik:

1 x DI-3 a/a
www.zdw.krakow.pl