

Kraków, 27.07.2021 r.  
ZDW/PW/2021/5641/DN-4/BJ  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-33/21

**Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica (nr ZDW-DN-4-271-33/21)**

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

**Pytanie nr 16**

*Przedmiar robót wskazuje, że oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z zawiedzionym projektem organizacji ruchu, natomiast ilość poszczególnych elementów oznakowania wynikająca z udostępnionego przez Zamawiającego załącznika do pisma z dnia 23.07.2021 r. - DOR Krośnica DW969 odbiega od ilości podanych w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę przedmiaru robót.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP dokonana została zmiana treści SWZ w zakresie treści kosztorysu ofertowego (zał. nr 2.1. SWZ) oraz przedmiaru robót będącego składową OPZ (zał. nr 1 SWZ) – w celu doprecyzowania opisu poszczególnych ujętych w tych dokumentach pozycji dotyczących oznakowania pionowego i poziomego, wyeliminowania zaistniałych omyłek pisarskich oraz dostosowania treści tych dokumentów do zapisów dokumentacji projektowej.

W załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zatem zamienny zał. nr 2.1. SWZ – kosztorys ofertowy (oznaczony datą 27.07.2021 r.) oraz zamienny przedmiar robót (dokument zamieszczony na serwerze ftp w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 27.07.2021 r.* (adres / link: [ftp://ftp.zdw.krakow.pl/wzp3/\\_postepowanie33\\_21](ftp://ftp.zdw.krakow.pl/wzp3/_postepowanie33_21) albo serwer: [zdw.krakow.pl](http://zdw.krakow.pl) / katalog pn. *wzp3* / folder pn. *\_postepowanie33\_21* – tryb dostępu zgodnie z informacjami określonymi w zał. nr 1 SWZ – OPZ) – uwzględniające wprowadzone w ich treści zmiany.

**Pytanie nr 17**

*Prosimy o ponowną odpowiedź na pytanie numer 4 z dnia 23.07.2021, gdyż Zamawiający udzielił odpowiedzi, iż właściwą grubością warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych jest grubość 20 cm – zgodnie z treścią przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego, natomiast zarówno przedmiar jak i kosztorys wskazuje do wykonania podbudowę z kruszyw łamanych grubości 15 cm.*

## **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że w odpowiedzi na pytanie nr 4 (zawartej w zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania piśmie nr ZDW/PW/2021/5583/DN-4/BJ z dnia 23.07.2021 r.) omyłkowo podana została grubość 20 cm dla warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych. Właściwa i poprawną grubością dla górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych jest 15 cm – zgodnie z poz. 29D.35 przedmiaru robót i poz. 29 kosztorysu ofertowego.

- II. W kontekście wyjaśnień, o których mowa w pkt I, Zamawiający informuje niniejszym, iż w trybie art. 286 ust. 3, 5 i 6 zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

**Termin składania ofert – 04.08.2021 r. godzina 10:00**

**Termin otwarcia ofert – 04.08.2021 r. godzina 12:00**

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 8 i 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamienne str. 16 i 33 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 27.07.2021 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 12.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00111200/01 (w ramach zmiany zapisów sekcji VII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia), w związku z czym niniejszym udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (z dnia 27.07.2021 r.).

- III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
- zamienne str. 16 i 33 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 27.07.2021 r.),
  - zamienny zał. nr 2.1 SWZ – kosztorys ofertowy (oznaczony datą 27.07.2021 r.),
  - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 27.07.2021 r.),
  - dokumenty zamieszczone na serwerze ftp w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 27.07.2021 r.*

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych