

Kraków, 13.06.2022 r.  
ZDW/PW/2022/4356/DN-4/BJ  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-63/22

### Wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części  
(nr ZDW-DN-4-271-63/22)**

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

#### **Pytanie nr 1:**

*W dokumencie OPZ, na stronie nr 49, w pkt.6.1.1. – określono, iż fundamenty winny być wykonane „(...) jako monolityczne żelbetowe, prefabrykowane i pokryte warstwą izolującą [...]”. Natomiast w formularzach kosztorysów ofertowych podane są pozycje „KNNR 10 0205-03-00 Zbrojenie; stopa fundamentowa” oraz „KNNR 4 1409-01-00 Układanie mieszanki betonowej w stopach fundamentowych pompą do betonu na samochodzie”, które sugerują inną technologię wykonania tych fundamentów. Z naszych doświadczeń praktycznych wynika, że najbardziej efektywną technologią będzie zastosowanie gotowych fundamentów prefabrykowanych, zgodnie z zaleceniami producentów słupów oświetleniowych.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż z uwagi na indywidualne uwarunkowania terenowe dopuszcza się zastosowanie w ramach realizacji niniejszego zamówienia obu wskazanych w pytaniu technologii wykonania fundamentów słupowych – zarówno w formie monolitu wylewanego ze zbrojeniem, jak i gotowego prefabrykatu.

#### **Pytanie nr 2:**

*Istotnym elementem wyceny są m.in. izolacyjne złącza kablowe typu IZK, w które wyposażane są słupy oświetleniowe. Czy ich koszt należy uwzględniać w pozycji „KNR 2-33 0704-03-00 Montaż słupów o masie powyżej 100 kg - słup oświetleniowy z wysięgiem” formularzy kosztorysów ofertowych, czy też w innej pozycji (prosimy o wskazanie). Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie tej rozbieżności i ewentualne dokonanie stosownych korekt w dokumentacji postępowania przetargowego.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż ze względu na średnicę przewodów sterujących nie przewiduje się zastosowania w ramach realizacji niniejszego zamówienia złącz IZK we wnękach słupowych.

**Pytanie nr 3:**

*Jednocześnie, w związku z problemami z dostępnością pewnych materiałów u producentów i w hurtowniach branżowych, co przekłada się bezpośrednio na problemy z pozyskaniem wycen materiałowych – uprzejmie prosimy o wydłużenie termin składania ofert przetargowych na dzień: 30.06.2022 r.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert – aktualnie Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania takiego przedłużenia, a w jego ocenie obecnie określony na gruncie tego postępowania termin składania ofert jest adekwatny i wystarczający do przygotowania i złożenia miarodajnych, rzetelnie sporządzonych ofert.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a