



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, dnia 13.10.2009r

Nr pisma ZDW/PW/2009/2136 /DI-3/BS

Znak sprawy: DI-3-271-ZP 4VIII/09

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ZP 10 IX /09 na: „**Modernizacja dróg wojewódzkich o odtworzenie warstwy ścieralnej odcinka DW nr 965 w m. Nowy Wiśnicz**”

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: *W jaki sposób Zamawiający zamierza zrealizować w/w zadanie inwestycyjne w terminie 28 dni od podpisania umowy biorąc pod uwagę choćby fakt, że zaproponowana technologia naprawy (recykling na zimno) wymaga opracowania, wykonania kompletu badań i zatwierdzenia receptury mieszanki MCE co zajmuje minimum 30 dni?*

Odpowiedź: W dniu 08.10.2009 r Zamawiający wprowadził zmianę w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i technologia MCE nie występuje w zamiennym przedmiarze robót.

Pytanie nr 2: *Czy Zamawiający udostępni Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dla potrzeb wyceny kosztów oznakowania czasowego robót (§4 pkt.8 wzoru umowy) i ujęcia ich w ofercie?*

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przesyła Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dla potrzeb wyceny kosztów oznakowania na czas wykonywania robót.

Pytanie nr 3: *Czy Zamawiający posiada rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe remontowanego odcinka?*

Odpowiedź: Zamawiający zakłada niweletę nowego krawężnika o 1 cm wyżej od niwelety starego krawężnika co wynika z zamiennego przedmiaru robót z dnia 08.10.2009r.

Pytanie nr 4: *W przedmiarze robót nie ujęto rozbiórki i wykonania podbudowy pod chodnik. Czy chodnik należy wykonać na istniejącej podbudowie?*

Odpowiedź: W zamiennym przedmiarze robót nie przewiduje się rozbiórki i ułożenia nowego chodnika. Rozbiórce podlegać będzie pas chodnika w związku z rozbiórką krawężnika. W miejsce rozebranego pasa chodnika przewiduje się uzupełnienie materiałem z frezowania nawierzchni.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-ca Dyrektora
d/s Inwestycji
mgr inż. Marta Maj

Otrzymują:

1 x wg rozdzielnika
1 x DI-3
1 x www.zdw.krakow.pl