



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, 06.12.2011r.

ZDW/PW/2011/ 9430 /DI3 BS
Znak sprawy: ZDW-DI-3-271- 114 /11

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Obwodnica Gdowa ETAP I”

Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w związku z pytaniami złożonymi po terminie na składanie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela odpowiedzi na następujące pytania – podstawa prawna art. 38 ust. 1 pkt. 1a Ustawy Pzp (numeracja pytań jest obligatoryjnie ustanowiona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 70

W związku z rozbieżnościami w długości przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 mm prosimy o precyzyjne podanie długości gazociągu przeznaczonego do przebudowy, a wchodzącego w zakres przedmiotowego zadania?

W projekcie wykonawczym długość odcinka do przebudowy L=94,0m, a w projekcie architektoniczno-budowlanym L=239,20m. W związku z faktem, że roboty przy przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia są bardzo kosztowne prosimy o informację, które wartości należy przyjąć do kosztorysu ofertowego?

Odp.: Potwierdzamy długość odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 L=94 m.

Pytanie nr 71

Dotyczy wykonania wzmocnienia podstawy nasypu betonowymi kolumnami przemieszczeniowymi. W specyfikacjach technicznych nr D-02.01.01 nie uwzględniono wykonania głowicy żwirowej. Prosimy o korektę ww. specyfikacji.

Odp.: Głowicę żwirową uwzględniono w STWiORB – D.02.01.01j p.7.2 „Jednostką obmiaru jest 1 m długości kolumny określonego typu oraz określonej średnicy i długości wraz z jego głowicą wykonanego i odebranego”.

Wzmocnienie podstawy nasypu w tym zwieńczenie pali (podatną głowicę pala) należy wykonać zgodnie z rys. 4.3 Tom II branża drogowa oraz STWiORB D-02.01.01.j.

Pytanie nr 72

Składamy zapytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ostatniego zdania z pkt.8 w załączniku nr 10 do SIWZ (wzór gwarancji).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w załączniku nr 10 do SIWZ (wzór gwarancji).

Niniejsze pismo staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:
1 x wg rozdzielnika
1 x DI-3 a/a.

Wysłano datą 7 - GRU. 2011
Podpis Anna Dobosz

Z - ca Dyrektora
d/s Inwestycji
mgr inż. Marta Maj

30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
Telefony: Dyrektor (0-12) 637-28-79, Z-ca Dyrektora (0-12) 638-26-53
Centrala (0-12) 637-90-00, Fax (0-12) 638-26-63