



Kraków, dnia 15.06.2016 r.

ZDW/PW/2016/3792/DN4/EG
ZDW-DN-4-271-16/16

Wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „OBWODNICA BABIC”
(ZDW-DN-4-271-16/16)**

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego. Numeracja pytań została naniesiona przez Zamawiającego.

Pytanie 148

Po dokładnej analizie i pomiarach wysokościowego przebiegu napowietrznej sieci elektrycznej 400kV informujemy, że jedynym sposobem na zachowanie wymaganej przez Właściciela sieci (PSE) skrajni pionowej, bez przebudowy sieci elektrycznej jest obniżenie niwelety drogi obwodowej. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie wysokościowe przebiegu drogi obwodowej, które spowoduje konieczność wykonania przepompowni zapewniającej prawidłowe odwodnienie drogi.

Pytanie 149

Po dokładnej analizie i pomiarach wysokościowego przebiegu napowietrznej sieci elektrycznej 400kV informujemy, że jedynym sposobem na zachowanie wymaganej przez Właściciela sieci (PSE) skrajni pionowej, bez przebudowy sieci elektrycznej jest obniżenie niwelety drogi obwodowej. Prosimy o informację, czy w przypadku konieczności zastosowania w tym miejscu przepompowni zapewniającej prawidłowe odwodnienie drogi Zamawiający dopuści możliwość zastosowania tylko jednego stałego źródła zasilania przepompowni wraz ze stanowiskiem zasilania mobilnego w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedź na pytania 148 i 149

Zamawiający nie dopuszcza budowy przepompowni w celu wykonania prawidłowego odprowadzenia wody. W przypadku konieczności przebudowy sieci 400 kV – Zamawiający oczekuje przebudowy sieci energetycznej polegającej na odpowiednim podniesieniu linii napowietrznej w celu zachowania wymaganej skrajni pionowej do niwelety drogi.

- II. Ponadto Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.krakow.pl właściwego załącznika nr 9 SWZ – zamiennego wzoru umowy wprowadzonego pismem z dnia 09.06.2016 r (zn. ZDW/PW/2016/3648/DN4 EG). W dniu 09.06.2016 r. jako załącznik do pisma nr ZDW/PW/2016/3648/DN4 EG został omyłkowo zamieszczony zamienny wzór umowy nieuwzględniający zmienionej treści § 9 ust. 2 pkt 6 lit. c wprowadzonej pismem nr ZDW/PW/2016/2731/DN4/EG z dnia 04.05.2016 r.

W związku z powyższym Zamawiający niniejszym zamieszcza w załączeniu do niniejszego pisma właściwy zamienny wzór umowy – zał. nr 10 SIWZ (oznaczony datą 09.06.2016 r.) uwzględniający zmiany dokonane w § 9 ust. 2 pkt 6 lit. c, o których mowa w piśmie nr

ZDW/PW/2016/2731/DN4/EG z dnia 04.05.2016 r., jak również zmiany wprowadzone pismem z dnia 09.06.2016 r. (nowe brzmienie § 3 ust.8, § 11 ust.2 pkt 1 oraz § 16 wzoru umowy).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1 x DN-4 a/a

1 x adresat wg rozdzielnika

strona internetowa www.zdw.krakow.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
mgr inż. Robert Górecki