

Kraków, dnia 29.03.2017 r.
ZDW/PW/2017/1938/DN-4 EG
Znak sprawy: ZDW-DN-4-271-5/17

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia p.n. Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej. Zadanie 2: od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej (nr ZDW-DN-4-271-5/17).

I. Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż na podstawie art. zgodnie art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. zwanej dalej ustawą Pzp) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego. Numeracja pytań została ustalona przez Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Dotyczy Wyceniony wykaz Elementów Rozliczeniowych (WWER) – zał. nr 2.1 SIWZ:

- a) Poz. 1.2 Budowa dróg serwisowych i zjazdów – prosimy o wskazanie, przedmiaru robót do tej pozycji;
- b) Poz. 1.4 Przebudowa sieci – prosimy o informację, czy do tej pozycji należą przedmiary: przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej;
- c) Prosimy o informację, gdzie w tabeli WWER należy wpisać przedmiar przebudowa urządzeń teletechnicznych;
- d) Dotyczy poz. 1.7 Wycinka zieleni i działania kompensacyjne oraz poz. 1.8 Organizacja ruchu, które przedmiary robót odpowiadają poz. 1.7 i poz. 1.8.

Odpowiedź

- a) Zamawiający informuje, że zakres prac z pozycji WWER 1.2 „Budowa dróg serwisowych i zjazdów” jest zawarty w robotach dot. budowy układu drogowego załączonego przedmiaru robót.
- b) W pozycji WWER 1.4 „Przebudowa sieci” należy uwzględnić przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej
- c) Wycenę przebudowy sieci teletechnicznej należy zawrzeć w WWER poz. 1.4. „Przebudowa sieci”
- d) Orientacyjny zakres prac w zakresie organizacji ruchu (poz. 1.8.WWER) oraz wycinki zieleni i działań kompensacyjnych (poz. 1.7 WWER) jest zawarty w przedmiarze w pozycjach „Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu” oraz „Zieleń”

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie podstaw katalogowych do przedmiarów robót branży: budowa układu drogowego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa urządzeń teletechnicznych, budowa oświetlenia ulicznego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiaru z podstawami katalogowymi ponadto Zamawiający zamieszczając przedmiary nie narzuca sposobu obliczenia wartości oferty. Załączone przedmiary robót są materiałem orientacyjnym i nie ostatecznym. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiarów robót ponosi Wykonawca i nie będzie on występował z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Dotyczy KIEROWNIKA BUDOWY w pkt. 3.1.3.2 SIWZ. Doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie lub odbudowie drogi publicznej klasy co najmniej „G”. Czy Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku poprzez wykazanie robót polegających na budowie, rozbudowie lub remoncie drogi publicznej klasy co najmniej „G”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia osoby na stanowisko kierownika robót wykazanego doświadczenia polegającego na sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji remontu drogi publicznej klasy co najmniej G.

Wykonawca ma wykazać, iż dysponuje osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie drogi publicznej klasy „G”, odpowiadającej tej klasie lub wyższej.

Pytanie nr 4

Jaką matę przeciwoerozyjną należy zastosować do zabezpieczenia skarp gwoździowanych? Wg. Specyfikacji D-02.03.01c - mata kokosowa z nasionami traw, wg przedmiaru - mata przeciwoerozyjna typu 810, wg rys. 4.6 Przekroje typowe - mata PP antyerozyjna.

Odpowiedź

Do zabezpieczenia skarp gwoździowanych należy zastosować matę kokosową z nasionami traw.

Pytanie nr 5

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o opis oraz rysunki rozwinięcia skarp gwoździowanych.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację wykonawczą o opisy oraz zestawienie gwoździowania, wzmocnienie itp.

Pytanie nr 6

Prosimy o uzupełnienia się dokumentacji o geologię (opis, profile otworów, przekroje).

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o opinię geotechniczną.

Pytanie nr 7

Czy przekreślony rysunek udostępniony na stronie ZDW o nr 4.6 Przekroje typowe jest aktualny? Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie obowiązującego rysunku.

Odpowiedź

Przekreślony rysunek 4.6 jest nie aktualny. Zamieszcza się aktualny rysunek o oznaczeniu 5.6

Pytanie nr 8

Prosimy o złączenie rysunków w wersji dwg w celu sporządzenia poprawnej wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający nie udostępni wersji dwg. dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 9

Prosimy o załączenie następujących projektów:

- a) Projekt wykonawczy drogi brak opisu technicznego oraz folderów 01,02,03
- b) Opinia geologiczna
- c) Docelowa organizacja ruchu brak opisu
- d) PW teletechnika brak opisu
- e) PW Oświetlenie uliczne brak opisu
- f) PW Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nN i SN– brak opisu.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację przetargową o materiały wskazane w pytaniu.

Pytanie nr 10

Prosimy o wyjaśnienie różnic po między orientacją zawarta w PW Drogowym a w PW Inwentaryzacja zieleni i plan wyřębu.

Odpowiedź

Zamieszcza się skorygowaną orientację w PW Drogowym.

Pytanie nr 11

Czy w ramach realizacji zadania należy wykonać kanalizację deszczową na ul. Olkuska Szosa zgodnie z rys. PW KD 1.

Odpowiedź

Kanalizacja w ul. Olkuska Szosa nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. Zgodnie z podpisem na rys. PW KD.1 jest ona w zakresie opracowania zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 783 na odcinku Olkusz-Wolbrom. Odcinek nr 2 od km 5+046,25 do km 14+248,68”.

Pytanie nr 12

Czy rysunki PW Drogi przekroje typowe 5.5 oraz 4.6 należy uznać za nieaktualne?

Odpowiedź

Tak, rysunki 5.5. oraz 4.6 są nieaktualne. Zamieszcza się skorygowane rysunki przekroje typowe 5.5 i 5.6(4.6).

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie iż monitoring śmiertelności płazów przez okres 2 lat po oddaniu inwestycji do użytkowania jest po stronie Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przeprowadzenie monitoringu śmiertelności płazów i innych zwierząt w okresie 2 lat od oddania obiektu do użytkowania zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Prosimy o wskazanie obiektów do wyburzeń o których mowa w Decyzji DUS 1.3 d

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zakresie wyburzeń, o których mowa w Decyzji DUŚ jest przedstawienie istniejącego obiektu kontenerowego znajdującego się przy ul. Łukasieńskiego, w okolicy projektowanego ronda.

Pytanie nr 15

Proszę o dokładne wskazanie lokalizacji krawężników kamiennych i betonowych.

Odpowiedź

Krawężniki granitowe należy wykonać na obydwu rondach oraz na wlotach rond, również na odcinkach gdzie na planie sytuacyjnym jest zaznaczony krawężnik betonowy. Krawężnik granitowy na wlotach należy wykonać do końca zmiany przekroju jezdni. Na pozostałym odcinku budowanej drogi należy wykonać krawężnik betonowy.

Pytanie nr 16

Proszę o dołączenie do dokumentów przetargowych dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o opinię geologiczną.

Pytanie nr 17

Proszę o dołączenie projektu ekranów akustycznych.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o projekt ekranów akustycznych. TOM II -1 Arysunki o numerze 10.7 – 10.10

Pytanie nr 18

Proszę o dołączenie opisów technicznych do projektów wykonawczych.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację wskazaną w pytaniu.

Pytanie nr 19

Proszę o potwierdzenie, że punktowe elementy odbłaskowe należy zamontować na całej długości obwodnicy zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza wykonanie punktowych elementów odblaskowych zgodnie z Projektem Docelowej Organizacji Ruchu na całej długości obwodnicy oraz na rondach. Należy przewidzieć montaż Punktowych Elementów Odblaskowych typu ciężkiego.

Pytanie nr 20

Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu gwoździowania skarp z podaniem dokładnej lokalizacji i zakresu robót.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o wykaz gwoździowania i wzmocnień.

Pytanie nr 21

Czy pielęgnacja nasadzeń kompensacyjnych (P.1.3.p. DŚ) jest objęta niniejszym zamówieniem?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pielęgnacja nasadzeń przez rok od ich wykonania oraz przycinanie drzew i krzewów przez okres następnych 5 lat zgodnie z zapisami decyzji DUŚ jest objęta niniejszym zleceniem i będzie obowiązkiem Wykonawcy.

Pytanie nr 22

Czy niniejsze zamówienie obejmuje monitoring wykorzystania przejść dla płazów oraz śmiertelność płazów i innych zwierząt (P.II. DŚ)?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przeprowadzenie monitoringu śmiertelności płazów i innych zwierząt w okresie 2 lat od oddania obiektu do użytkowania zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ust. 8 w §3 Istotnych Postanowień Umowy, ewentualnie sprecyzuje wskazane tam „wszelkie dodatkowe elementy zamówienia”, „wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności” oraz „wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bądź inne”, które mają być uwzględnione w cenie oferty, tak aby było możliwe dokonanie ich wyceny? Treść ust. 8 w §3 jest zbyt ogólna i niejasna, i jako taka nie spełnia wymogów z art. 29 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 140 ust. 3 ustawy pzp nie pozwalając na przygotowanie konkurencyjnej oferty. Takie ukształtowanie postanowień SIWZ (Istotnych Postanowień Umowy) sprawia, że niemożliwa jest wycena pozwalająca na złożenie porównywalnych ofert. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie KIO poglądem (np. wyrok KIO z dn. 02.03.2010 r., sygn.. KIO/UZP 184/10) tego typu jak kwestionowane powyżej postanowienia SIWZ narzucają takie warunki, iż każdy z wykonawców będzie mógł inaczej identyfikować poszczególne ryzyka, co może prowadzić do złożenia nieporównywalnych ofert, a tym samym naruszenia art. 7 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców w zgodności z przepisami ustawy Pzp.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §3 ust. 8 wzoru umowy wskazując, że zgodnie z §3 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy. Istotą wynagrodzenia ryczałtowego stosownie do treści art. 632 §1 Kodeksu cywilnego jest to, że przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje zatem wszelkie ryzyka i nieprzewidziane okoliczności w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. Zapis §3 ust. 8 jest tym samym zgodny z przepisami prawa.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w §3 ust. 17 Istotnych Postanowień Umowy następującej treści: „... staje się własnością Zamawiającego i...”? Wykonawca podkreśla Zamawiający jest uprawniony do zaspokojenia z zabezpieczenia jedynie swoich rzeczywistych roszczeń, do ich wysokości, a nie może przejąć na własność całego zabezpieczenia bez względu na wysokość swoich roszczeń.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu wskazując, że Zamawiający co do zasady będzie wykorzystywał zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie swoich roszczeń oraz zgodnego z umową wykonania robót stosownie do ich rzeczywistej wysokości.

Pytanie nr 25

Jakie są planowane ilości środków finansowych, o czym mowa w §6 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że planuje się limity finansowe dla przedmiotowego zadania:

na rok 2017 ok 10.000.000,00 PLN

na rok 2018 - pozostała kwota.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §6 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy w drugim zdaniu po słowie „Zamawiający” sformułowania „w uzgodnieniu z Wykonawcą”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści § 6 ust. 1 wzoru umowy w zakresie i w sposób wskazany w pytaniu. Kwestia ilości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne lata realizacji zamówienia jest związana z wielkością tych środków przekazanych w danych latach budżetowych na realizację zadań drogowych przez zamawiającego, co odbywa się zgodnie z regulacjami ustrojowymi dotyczącymi zamawiającego i nie może odbywać się poprzez uzgodnienie z wykonawcą.

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że wyrażenie zgody na równoczesne wykonywanie robót nie objętych umową na przedmiotowe zamówienie na terenie budowy przez inny Podmiot stosownie do treści §7 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy Zamawiający uzależni od zgody Wykonawcy i jego oświadczenia, że nie będzie ono powodowało utrudnień w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego na jego wykonania czy też wzrostu kosztów przedmiotu umowy?

Odpowiedź

Zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego uzgodnienie szczegółów tej współpracy na terenie budowy pozostanie w gestii wykonawców pod warunkiem, że wykonywanie robót przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów przedmiotu umowy.

Pytanie nr 28

Jaki zakres i jakie terminy wykonywania robót na Placu Budowy przez innych wykonawców przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź

W obecnej chwili Zamawiający nie przewiduje, że w okresie realizacji Kontraktu będą działać inni Wykonawcy. Zapisy dotyczące współpracy na Placu Budowy między Wykonawcami zostały wprowadzone do umowy na wypadek wystąpienia takiej sytuacji.

Pytanie nr 29

Prosimy o poprawienie omyłki w §8 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy, jako że odnosi się on do §4 ust. 1 pkt 3) Istotnych Postanowień Umowy, w sytuacji gdy do terminu przekazania terenu budowy odnosi się §4 ust. 1 pkt 2).

Odpowiedź

Zamawiający poprawia omyłkę pisarką w treści §8 ust. 2 wzoru umowy. W związku z powyższym wprowadza się zamienny załącznik nr 7 SIWZ Wzór umowy (oznaczony datą 29.03.2016 r).

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, że w §9 ust. 9 pkt 2) Istotnych Postanowień Umowy chodzi o uszkodzenia ciała, śmierć oraz szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy pozostających w związku przyczynowym z usuwaniem wad?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zasady odpowiedzialności za szkody określone są przedmiotową umową, a w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu na dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, określonego w §10 ust. 3 pkt 2) Istotnych Postanowień Umowy do 3 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną w pytaniu zmianę §10 ust.3 pkt 2) Wzoru umowy.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że w § 13 ust. 1 pkt 2) Istotnych Postanowień Umowy chodzi o opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź

Przesłanką nałożenia kar określonych w §13 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy jest opóźnienie, przy czym domniemywa się, że winę za opóźnienia ponosi Wykonawca. Jeżeli jednak Wykonawca wykaze, że opóźnienia nie wystąpiły z przyczyn leżących po jego stronie, kary określone w tych postanowieniach umowy nie będą naliczane.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu § 13 ust. 1 pkt od 2) do 6) oraz 7) Istotnych Postanowień Umowy przez dodanie sformułowania, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści wzoru umowy. Zgodnie z art. 395 § 1 KC umowne prawo odstąpienia od umowy nie wymaga wyznaczenia dodatkowego terminu na podjęcie określonych działań czy zaniechań przez wykonawcę.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w §13 ust. 6 pkt 1) Istotnych Postanowień Umowy słów „na swój koszt” słowami „na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 13 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy w sposób wskazany w pytaniu.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie punktu 3) w §13 ust. 7 wzoru umowy o treści: „3) zapłaceniu za materiały, konstrukcje i urządzenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2), o ile odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 13 ust. 7 wzoru umowy w sposób wskazany w pytaniu.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w punkcie VII. 4.2) SIWZ oraz w §15 ust. 2 pkt 2) Istotnych Postanowień Umowy sformułowania „...o czas trwania w/w okoliczności”? Opóźnienia w realizacji robót – niezależne od wykonawcy – mogą spowodować przesunięcie ich wykonania na okres zimowy, gdy temperatury nie pozwalają na wykonanie robót (np. bitumicznych) zgodnie z STWiORB, co uzasadnia dłuższe niż czas trwania okoliczności będącej jego podstawą przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt VII. 4.2) SIWZ oraz §15 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy gdyż w zależności od sytuacji tj. warunków atmosferycznych w tak zwanym okresie zimowym mogą być wykonywane lub niewykonywane roboty zgodnie z STWiORB. W związku z powyższym czas trwania okoliczności, o których mowa w §15 ust. 2 pkt 2 może uwzględniać lub nie uwarunkowania atmosferyczne związane z okresem zimowym w zależności od konkretnej zaistniałej sytuacji, która będzie w tym kontekście

indywidualnie oceniana. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż §15 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy zawiera zapis: „(...) termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac).”

Pytanie nr 37

PW Drogi. Prosimy o złączenie szczegółowych rysunków rozwiązania nasypów zbrojonych.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o szczegółowe rysunki rozwiązania nasypów zbrojonych.

Pytanie nr 38

PW Kanalizacja. Czy Inwestor wyraża zgodę na zamianę rur na przepustach z GRP na PP.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany konstrukcji przepustów z GRP na PP lub inne równoważne rozwiązania pod warunkiem, iż inny rodzaj konstrukcji będzie posiadał wszystkie parametry nie gorsze od pierwotnej konstrukcji przepustu, spełnienia wymogu pozwolenia wodno-prawnego i po uzyskaniu zgody projektanta na zmianę projektową.

Pytanie nr 39

Prosimy o załączenie uzgodnień z firmą Wolmot oraz Wostal dot. kanalizacji oraz wodociągów.

Odpowiedź

W załączeniu uzgodnienie z firmą Wostal i notatka służbowa z uzgodnienia trasy przebudowy wodociągu z firmą Wolmot i Storem. Wodociągi na terenie przemysłowym zostały uzgodnione ponadto pismem przez firmę Storem która była wskazana jako odpowiedzialna za końcowe uzgodnienia. To uzgodnienie znajduje się w projekcie.

Pytanie nr 40

Prosimy o przesłanie szczegółów wszystkich przepustów.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o szczegóły przepustów. Przepusty należy wykonać zgodnie z rysunkiem 9.1 i 5.7.

Pytanie nr 41

PW Kanalizacja. Prosimy o podanie wydajności pompowni 60 dm³/s czy 30dm³/s.

Odpowiedź

Wydajność pompowni 60dm³/s.

Pytanie nr 42

PW kanalizacja. Czy inwestor potwierdza iż kanał tłoczny kanalizacji deszczowej ma być średnicy 250mm mimo iż orurowanie tłoczne pompy wg złączonego schematu pompowni jest śr 125mm.

Odpowiedź

Zgodnie z załączoną kartą pompowni i rys. szczegółowym. Orurowanie DN125 kanał tłoczny Dz250 PE100 SDR17, praca pomp równoległa.

Pytanie nr 43

PW Kanalizacja czy Inwestor potwierdza iż zaprojektowana wydajność zestawu pomp jest wystarczająca.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że kanalizacja została zaprojektowana w sposób poprawny przez Projektanta a wydajność pompowni to 60dm³/s.

Pytanie nr 44

PW Kanalizacja. Prosimy o wskazanie miejsca posadowienia zbiornika retencyjnego wg rys. kd 9.

Odpowiedź

Są to zbiorniki retencyjne na kanałach: Pomiędzy D35-D37 (profil KD2.2) D56a a D61 (profil KD2.3) i D84a a D86 (profil KD2.6)

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników retencyjnych z innego materiału niż GRP ?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zbiorników retencyjnych z innego materiału niż GRP po akceptacji Zamawiającego oraz pod warunkiem, iż inny rodzaj konstrukcji będzie posiadał wszystkie parametry nie gorsze od pierwotnej konstrukcji oraz zostaną spełnione one wszystkie wymogi pozwolenia wodno-prawnego a Projektant wyrazi zgodę na zmianę projektową.

Pytanie nr 46

Na planie sytuacyjnym nr KD.1 znajdują się odcinki kanalizacji deszczowej do których nie załączono profili. Czy zakres tej sytuacji wchodzi w to zadanie ? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie brakujących profili ?

Odpowiedź

Kanalizacja w ul. Olkuska Szosa nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 47

Czy kolektor oznaczony na planie sytuacyjnym od D4 do SW12 i dalej do STW05 jest tożsamy z oznaczeniami studni na profilu 2.5 jako studni „F”?

Odpowiedź

Tak. Odcinek na planie od D41-Sw12-STW05 jest tożsamy z profilem D41-F12-STW05. I tym samym odcinek Sw9-STW06 jest tożsamy z odcinkiem F9-STW6.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów drogowych z innego materiału niż GRP?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany konstrukcji przepustów z GRP na inne równoważne rozwiązania pod warunkiem, iż inny rodzaj konstrukcji będzie posiadał wszystkie parametry nie gorsze od pierwotnej konstrukcji przepustu, spełnienia wymogu pozwolenia wodno-prawnego, po uzyskaniu zgody projektanta na zmianę projektową oraz akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 49

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona aktualizacji uzgodnień branżowych w związku z tym, iż większość tych uzgodnień utraciła ważność.

Odpowiedź

Załączone uzgodnienia nie wymagają aktualizacji. Wszystkie uzgodnienia były aktualne na dzień wydania decyzji ZRiD i z automatycznie są przedłużone do czasu zakończenia budowy. Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności pozyskania dokumentów niezbędnych do realizacji zadania Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw.

Pytanie nr 50

Prosimy o udostępnienie przekrojów wszystkich przepustów wchodzących w zakres zadania.

Odpowiedź

Przedmiotowa dokumentacja znajduje się w tomie branży drogowej.

Pytanie nr 51

Dotyczy: § 3 ust. 8 wzoru umowy. Wykonawca nie wie, w jaki sposób ma skalkulować „wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności” aby uwzględnić je w wynagrodzeniu. Przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający powinien kierować się art. 29 ust. 1 Pzp wskazującym, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wykonawca wnosi o wyszczególnienie konkretnych ryzyk umożliwiających ich kalkulację lub usunięcie w całości zapisów ust.8 w § 3 wzoru umowy jako sprzecznych z art. 20 ust. 1 Pzp.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §3 ust. 8 wzoru umowy wskazując, że zgodnie z §3 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy. Istotą wynagrodzenia ryczałtowego stosownie do treści art. 632 §1 kodeksu cywilnego jest to, że przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje zatem wszelkie ryzyka i nieprzewidziane okoliczności w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. Zapis §3 ust. 8 jest tym samym zgodny z przepisami prawa.

Pytanie nr 52

Dotyczy: § 14 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy. Wykonawca wnosi o dwukrotną zmianę słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”. Obecnie Zamawiający może żądać kar umownych za opóźnienie, a więc również w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę. Wnosimy o powyższą zmianę, bowiem słowo „zwłoka” oznacza zawinione działanie Wykonawcy.

Odpowiedź

Zgodnie z § 15 ust. 2 umowy Zamawiający przewiduje przypadki, których zaistnienie skutkuje wydłużeniem terminu wykonania zamówienia. W sytuacji ich zaistnienia nie będzie mieć zastosowania § 14 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy.

Pytanie nr 53

Dotyczy: § 14 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy. Wykonawca wnosi o dwukrotną zmianę słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”.

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu 52.

Pytanie nr 54

Dotyczy: pkt. 3 wzoru gwarancji. Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 55

Dotyczy: tytułu wzoru gwarancji. Wykonawca wnosi o zdefiniowanie słowa „usterka” lub jego wykreślenie.

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, obejmuje zatem wszelkie wady przedmiotu umowy (istotne i nieistotne). Tytuł wzoru gwarancji jest w związku z powyższym prawidłowy.

Pytanie nr 56

Dotyczy: § 4 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy. Zamawiający w treści § 4 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy przewiduje rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w okresie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Natomiast w treści § 4 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy Zamawiający wymaga rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych w terminie 21 dni kalendarzowych od przekazania terenu budowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, z uwzględnieniem rodzaju przedmiotowego zamówienia: roboty budowlane.

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, że § 4 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy dotyczy rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, który wskazany został w § 1 ust. 1 wzoru umowy, natomiast § 4 ust. 1 pkt 3 dotyczy samych robót budowlanych w ramach realizacji umowy.

Pytanie nr 57

Dotyczy: § 3 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób w Szczegółowej Kalkulacji Kosztów Wykonawca ma wyszczególnić:

- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Prosimy o podanie wzoru formularza (tabeli) dla Szczegółowej Kalkulacji Kosztów.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zapis § 3 ust. 7 wzoru umowy omyłkowo nie zawiera części sformułowania niezbędnego do identyfikacji treści tego zapisu, w związku z powyższym wprowadza się zmianę w treści § 3 ust. 7 wzoru umowy. W załączeniu zamienny załącznik nr 7 wzór umowy (oznaczony datą 29.03.2017r.)

Pytanie nr 58

Prosimy o wyjaśnienie o jakich działaniach kompensacyjnych po wycince drzew jest mowa w SZRzZ pkt. 1.2.1 p) i jaką ewentualnie gwarancją objęte będą te działania?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn.19.10.2012 r. należy w ramach działań kompensacyjnych przewidzieć nasadzenia drzew i krzewów oraz umieszczenie budek lęgowych na drzewach. Zgodnie z DUŚ nasadzenia należy kompleksowo pielęgnować co najmniej przez 1 rok od ich wykonania, a w następnych 5 latach wykonywać cięcia kształtujące koronę drzew i krzewów. Przedmiotowe zalecenia będą w zakresie robót Wykonawcy.

Pytanie nr 59

Dotyczy: SIWZ Rozdz. V pkt. 1 ppkt. 3), w związku z § 12 ust. 2 pkt. 9 wzoru umowy. Czy wymiana warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, zgodnie z kryterium oceny ofert „sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi”, będzie traktowana przez Zamawiającego jako naprawa istotna oraz czy po takiej naprawie bieg gwarancji dla tego elementu będzie rozpoczął się na nowo?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że naprawa uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji będzie traktowana jako naprawa istotna, a okres gwarancji naprawionego zakresu powinien być zgodny z zapisami Ustawy Kodeksu Cywilnego.

Pytanie nr 60

Dotyczy: §15 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy. Prosimy o uzupełnienie katalogu przesłanek uprawniających do zmiany terminu wykonania zamówienia o dodatkowe istotne okoliczności niezależne od Wykonawcy, takie jak przedłużająca się procedura przetargowa np. wniesienie przez Wykonawców środków ochrony prawnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §15 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy. Termin wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania określony jest okresem 15 – miesięcznym, a momentem wyznaczającym początek biegu tego terminu jest data zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Toteż wszelkie okoliczności, które wystąpiłyby przed tym momentem (np. przedłużenie procedury przetargowej czy prowadzenie postępowania na skutek złożenia środków ochrony prawnej) nie miałyby znaczenia dla biegu terminu realizacji zamówienia. W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest wprowadzanie przesłanek zmiany terminu z powodu zaistnienia tego typu okoliczności.

Pytanie nr 61

Dotyczy: §7 ust. 1 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że wyrażenie zgody na równoczesne wykonywanie robót nie objętych umową na przedmiotowe zamówienie na terenie budowy przez inny Podmiot, Zamawiający uzależni od zgody Wykonawcy i jego oświadczenia, że nie będzie ono powodowało utrudnień w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego na jego wykonania czy też wzrostu kosztów przedmiotu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie uzależnia zgody na równoczesne wykonywanie robót od zgody Wykonawcy.

Pytanie nr 62

Dotyczy: §7 ust. 1 wzoru umowy. Prosimy o określenie planowanych i/lub przewidywanych terminów i lokalizacji wykonywania robót budowlanych przez inny Podmiot na terenie budowy Wykonawcy.

Odpowiedź

W gestii Wykonawców pozostaje ustalenie pomiędzy sobą warunków i odpowiedzialności za prowadzenie robót na terenie budowy. Zgodnie z § 7 ust.1 wzoru umowy Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na wykonywanie robót nie objętych umową przez inny podmiot jedynie gdy nie będzie to skutkowało wydłużeniem terminu, czy wzrostem kosztów.

Pytanie nr 63

Prosimy o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych zbrojenia pała ekranów akustycznych.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o projekt ekranów akustycznych. Rysunki o numerze 10.7 – 10.10.

Pytanie nr 64

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić budowę ekranu akustycznego (refleksyjno – odbijającego) o długości 24m i wys. 4m.

Odpowiedź

Ekran należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 65

Prosimy o udostępnienie rysunków dotyczących budowy zbiorników retencyjno – filtracyjnych.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o rysunki zbiorników.

Pytanie nr 66

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące budowy ekranów akustycznych, zbiorników retencyjno – filtracyjnych, murów oporowych, przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia i przebudowy elektroenergetycznych sieci wysokiego napięcia.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o brakujące przedmiary. Dokumentację należy czytać całościowo i w razie jakichkolwiek braków w dokumentacji przedmiarowej należy przyjąć je wycenić na podstawie dokumentacji projektowej.

Ponadto Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót są materiałem orientacyjnym i nieostatecznym. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru robót ponosi Wykonawca i nie będzie on występował z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Nadmieniamy, iż za wykonanie przedmiotu umowy przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku załączenia przedmiarów robót jako materiału obligatoryjnego.

Pytanie nr 67

Prosimy o udostępnienie szczegółu docelowego zabezpieczenia zbiorników przed płazami.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację projektową.

Pytanie nr 68

Prosimy o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych branży drogowej.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o szczegóły konstrukcyjne branży drogowej.

Pytanie nr 69

W Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach jest zapis, iż wycinkę drzew i krzewów można wykonać poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 sierpnia.

Prosimy o uzupełnienie katalogu przesłanek uprawniających do zmiany terminu wykonania zamówienia o dodatkowe istotne okoliczności niezależne od Wykonawcy, takie jak okres lęgowy ptaków uniemożliwiający wycinkę drzew.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym zakresie. Ponadto informujemy, że jest możliwość rozpoczęcia robót budowlanych w okresie lęgowym ptaków pod warunkiem sporządzenia przez Wykonawcę opinii ornitologicznej oraz uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk i ostoi ptaków poprzez usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją w okresie gniazdowania ptaków.

Pytanie nr 70

Co oznacza przekreślenie na rysunkach nr 4.5 i 4.6 branży drogowej?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż rysunki są nieaktualne – załącza się aktualne rysunki o numeracji 5.5 i 5.6.

Pytanie nr 71

Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowaną w roku 2013 lub aktualną, o której mowa w Decyzji ZRID.

Odpowiedź

Załącza się opinię geotechniczną.

Pytanie nr 72

Prosimy o udostępnienie opisu technicznego dla docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o opis techniczny dla docelowej organizacji ruchu.

Pytanie nr 73

W uwagi na rozbieżności w dokumentacji technicznej prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji nawierzchni jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Konstrukcje nawierzchni przyjąć zgodnie z projektem drogowym – rysunki przekroje typowe.

Pytanie nr 74

Prosimy o udostępnienie porozumienia kolizyjnego, o którym mowa w piśmie TD/07/SN/2014-03-04/0000001 z dn. 26.02.2014 z późniejszą prolongatą, dotyczącego sieci wysokiego napięcia 110 kV. Realizacja usunięcia kolizji linii wysokich napięć uzależniona jest od podpisania wspomnianego porozumienia pomiędzy Inwestorem a Tauron Dystrybucja S.A.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że porozumienie zostanie zawarte i przekazane Wykonawcy na etapie realizacji zadania.

Pytanie nr 75

Z wizji w terenie wynika, że istniejący słup nr 6 linii wysokiego napięcia 110 kV przewidziany do przebudowy relacji Wolbrom-Stomil oraz istniejący słup linii wysokiego napięcia 110 kV nr 1 relacji Stomil-Miechów, znajdują się na prywatnej działce należącej do Zakładów Przemysłowych WOLMOT. W związku z powyższym jakiegokolwiek prace przewidziane na słupach nr 6 i 1 wymagają pozwolenia na wejście w teren od Właściciela działki. Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnienia z Zakładami WOLMOT dającego możliwość na wejście w teren prywatny celem dokonania przebudowy sieci wysokiego napięcia, to prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź

Dla dokumentacji, została wydana decyzja ZRiD, która pozwala na wejście w teren w celu dokonania przebudowy sieci.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli posesji, na których będzie konieczne tymczasowe zajęcie przez Wykonawcę na czas wykonania robót ?

Odpowiedź

Dla dokumentacji, została wydana decyzja ZRiD, która pozwala na wejście w teren w celu dokonania przebudowy sieci.

Pytanie nr 77

Prosimy o udostępnienie tabel montażowych słupów energetycznych w związku z koniecznością usunięcia kolizji i przebudową sieci niskiego i średniego napięcia.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o tabele montażowe słupów energetycznych.

Pytanie nr 78

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie oświetlenia ulicznego powinno być zgodne z udostępnioną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącą budowy oświetlenia ulicznego skrzyżowania dróg.

Odpowiedź

Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami Szczegółowego zakresu rzeczowego zadania „udostępnia projekt oświetlenia ulicznego z lampami sodowymi natomiast do Wykonawcy robót będzie należało przedstawienie rozwiązania projektowego oświetlenia przedmiotowej drogi wraz ze schematami ideowymi instalacji elektrycznej oświetleniowej i sterowania oświetlenia na podstawie obliczenia parametrów oświetlenia (natężenie oświetlenia, luminacja itp.) oraz doboru parametrów opraw LED do sytuacji oświetleniowej w oparciu o załączone „Wymagania stawiane elementom oświetlenia ulicznego”.

Pytanie nr 79

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dotyczącej przebudowy napowietrznych i kablowych sieci średniego i niskiego napięcia.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o specyfikację techniczną dotyczącą przebudowy napowietrznych i kablowych sieci średniego i niskiego napięcia.

Pytanie nr 80

Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków technicznych oraz uzgodnień dotyczących branży teletechnicznej.

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu nr 49.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację rozwiązań projektowych i/lub dostosowanie do obowiązujących przepisów techniczno-prawnych, o ile będą one zgodne z Wydaną decyzją ZRID, uzyskaną Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz nie przyczynią się do pogorszenia warunków funkcjonalno-użytkowych i zostaną stosownie uzasadnione względami techniczno-ekonomicznymi.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza optymalizację rozwiązań projektowych tylko w zakresie przedstawionym w odpowiedziach na pytania nr 38, 45, 48, 87, 88, 113, 138, 146-148 tj. m.in: materiału na przepusty i zbiorniki retencyjne, wzmocnienie gruntów, konstrukcję nawierzchni. Wszystkie rozwiązania mają być zatwierdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Projektanta. Wszystkie roboty mają być realizowane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz pozyskanymi decyzjami.

Pytanie nr 82

Prosimy o udostępnienie opisów Projektów Wykonawczych dla poszczególnych branż.

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu nr 9.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający posiada aktualną dokumentację badań podłoża gruntowego ?

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o badania podłoża gruntowego.

Pytanie nr 84

Prosimy o potwierdzenie, że projektowany odcinek zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że projektowany odcinek zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający posiada projekt wzmocnienia gruntów nienośnych/organicznych występujących na oferowanym zadaniu? Jeśli tak to prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o projekty wzmocnień.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostosowania sposobu wzmocnienia podłoża do warunków panujących na zadaniu w czasie wykonywania robót?

Odpowiedź

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostosowanie sposobu wzmocnienia podłoża zgodnie z dokumentacją projektową oraz sposobem wzmocnienia opisanym w pytaniu 89. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien tak prowadzić budowę aby nie dopuścić do pogorszenia warunków panujących na zadaniu czasie wykonywania robót.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający dopuszcza wzmocnienie gruntów sposobami innymi niż zawarte w dokumentacji projektu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wzmocnienie gruntów sposobami innymi niż zawarte w dokumentacji projektu tj. dla gruntów G2-G4 wymaga się wzmocnienia zgodnie z KTKNPIP 2014 (należy zastosować konkretne typy podane w tabelach 8.2 i 8.3). W przypadku gruntów słabonośnych poniżej CBR < 2% należy postępować zgodnie z pkt. 8.34 i 8.35 KTKNPIP 2014, w przypadku gruntów nieorganicznych zgodnie z pkt. 8.36-8.38.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej konstrukcji nawierzchni zgodnie z KTKNPIP 2014?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza modyfikację konstrukcji nawierzchni w oparciu o typowe rozwiązania z katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r. wg typów podanych w tab. 9.1 TYP A1. Natomiast nie dopuszcza modyfikacji w oparciu o metodę mechaniczno – empiryczną, w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie. Jeżeli Wykonawca zaprojektuje warstwę mrozochronną stabilizowaną hydraulicznie, to może być ona wykonana tylko z mieszanek stabilizowanych cementem zaprojektowanych zgodnie z WT-5 2010, lub z mieszanek stabilizowanych spoiwem drogowym typ 1 i 2 wg WT-5 2010. Dodatkowo warstwa mrozochronna jw. musi posiadać wskaźnik mrozoodporności 0,6, badany zgodnie z pkt. 1.2.8 WT 5-2010 (w przypadku spoiwa cementowego) i z pkt. 4.2.7 WT 5-2010 (w przypadku spoiwa drogowego). Wytrzymałość na ścislenie warstwy mrozochronnej musi spełniać wymagania KTKNPIP 2014r., autorstwa Politechniki Gdańskiej (metodyka badania wytrzymałości zgodnie z WT 5 2010). Przydatność materiałów do stabilizacji zgodnie z WT-5 2010.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający będzie wymagał dostosowania dokumentacji projektowej do aktualnie obowiązujących norm i wytycznych?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że projekt został zatwierdzony i została wydana decyzja ZRiD. Dokumentacja została sporządzona na podstawie obowiązujących norm i wytycznych na dzień wydania decyzji ZRiD. Wszystkie roboty mają być realizowane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Pytanie nr 90

Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji wzmocnień nasypu (wkładek zbrojących z geokompozytu), wzmocnienie skarp wykopu za pomocą gwoździowania żerdziami żelbetowymi oraz wzmocnienia podłoża pod nasyp.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o część opisową oraz część rysunkową rysunek 5.6 wg. branży drogowej.

Pytanie nr 91

Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów wymaganych dla geokraty dla nawierzchni dróg serwisowych.

Odpowiedź

Geosiatka komórkowa do wykonania wzmocnienia podłoża nasypu powinna być wykonana z taśm perforowanych szerokości 15 cm.

Taśmy geosiatki komórkowej powinny być wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Taśmy powinny być łączone między sobą za pomocą zgrzewów punktowych, tak aby po rozłożeniu uzyskać przestrzenną strukturę plastra miodu. Należy zastosować geosiatki o komórkach o powierzchni ok. 250 cm²,

tj. o rozstawie zgrzewów dla geosiatki w pozycji złożonej około 330 mm $\pm 2\%$. Powierzchnia taśm powinna być teksturowana dla zapewnienia lepszej współpracy materiału wypełniającego z geosiatką.

Geosiatka komórkowa powinna spełniać wymagania podane w tabeli 1 i 2

Tab.1. Wymagania dla materiału do wykonania geosiatki komórkowej

Właściwości	Wymagania	Metoda badań wg
Gęstość, g/cm ³	0,935 0,965	PN-EN ISO 1183-1
Wytrzymałość na rozciąganie, kN/m ²	$\geq 21\ 000$	PN-EN ISO 527-2
Odporność na korozję naprężeniową, h	$\geq 2\ 000$	ASTM D1693

Tab.2 Wymagania dla sekcji geosiatki komórkowej

L.p.	Właściwości	Wymagania	Metoda badań wg
1	Szerokość taśmy, mm	150 (± 3)	przymiarem
2	Wytrzymałość na rozciąganie, (taśma przed wykonaniem perforacji *), kN	3,2 (-0)	PN-EN ISO 10319
3	Wytrzymałość złącza zgrzewanego na odrywanie, (badanie typu T), kN	1,65 (-0)	PN-EN ISO 13426-1
4	Wytrzymałość złącza zgrzewanego na rozrywanie, (badanie typu X), kN	3,2 (-0)	PN-EN ISO 13426-1
5	Wytrzymałość złącza na ścinanie, kN	3,2 (-0)	PN-EN ISO 13426-1

*Taśma perforowana ma niższą wytrzymałość na rozciąganie. Wymagane jest co najmniej 60% podanej wartości

Pytanie nr 92

Z uwagi na nieściśności w projekcie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie wykonania murów oporowych.

Odpowiedź

Należy wykonać mury oporowe: MRP2 dł=45m, MRP5 dł=53m.

Pytanie nr 93

Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji wykonania krawężnika granitowego. Zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym zaprojektowano na całej długości obwodnicy krawężnik betonowy, natomiast w przedmiarze wskazano wykonanie krawężnika granitowego 20x30cm.

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu 15.

Pytanie nr 94

Z uwagi na brak informacji w projekcie zwracamy się z prośbą o wskazanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych.

Odpowiedź

Konstrukcję zjazdów przyjąć zgodnie z rysunkiem branży drogowej 6.2 tj. 8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 i 15 cm – podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie nr 95

Do jakiej wysokości nad teren, Zamawiający dopuszcza podniesienie studni np. studnia STWO8: rzędna terenu 400,45 rzędna dna kanału 400,25, kanał dn300?

Odpowiedź

Rzędna góry studni wpadowej 0,8m ponad dnem rowu czyli 401,05.

Pytanie nr 96

Zwracamy się z prośbą o określenie klasy betonu dla podbudowy gr. 22 cm z betonu cementowego dla konstrukcji nawierzchni pierścienia przejezdnego na rondzie. Przekroje typowe wskazują na wykonanie podbudowy z betonu cementowego C20/25, specyfikacja – C25/30 , natomiast przedmiar C16/20. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.

Odpowiedź

Do wyceny przyjąć podbudowę z betonu cementowego C25/30 grubości 22 cm.

Pytanie nr 97

Wnosimy o podanie podstawy prawnej żądania dostarczenia od Wykonawcy Szczegółowej Kalkulacji Cenowej. Wynagrodzenie zawarte w Kontrakcie jest ryczałtowe, zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rozliczania ryczałtu, Wykonawca podaje tylko jedną ostateczną cenę za wykonanie przedmiotu umowy. Rozliczenia następują na podstawie RCO dla zaawansowania wykonanych robót. Podobna sytuacja ma miejsce z podwykonawcami, którzy mając umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym rozliczani są na podstawie zaawansowania wykonanych prac, tym samym nie ma obowiązku tworzenia jakichkolwiek kosztorysów ani też Szczegółowych Kalkulacji Cenowych.

Odpowiedź

Szczegółowa kalkulacja cenowa jest niezbędna w przypadku wnioskowania o zmianę wysokości wynagrodzenia zgodnie z art.142 ust.5 Ustawy Pzp, jak również jest niezbędna dla oceny przedkładanych przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo i warunków ich akceptacji przez Zamawiającego oraz do określenia przez Inspektora Nadzoru stopnia zaawansowania wykonanych robót na podstawie którego wystawiane są faktury przejściowe. Zamawiający wymaga sporządzenia i przedłożenia Szczegółowej Kalkulacji Cenowej zgodnie z zapisami wzoru umowy, co nie jest sprzeczne i nie narusza instytucji wynagrodzenia ryczałtowego.

Pytanie nr 98

Dot. par. 7 ust. 1 umowy: co w przypadku, gdy podmiot trzeci, na wejście którego na teren budowy zezwoli Zamawiający, spowoduje uszkodzenia robót Wykonawcy? Ponadto jak w takim przypadku należy interpretować treść par. 7 ust. 1 w odniesieniu do kosztów oraz czasu na ukończenie przedmiotu umowy i ewentualnych uzasadnionych roszczeń Wykonawcy?

Odpowiedź

W gestii Wykonawców pozostaje ustalenie pomiędzy sobą warunków i odpowiedzialności za prowadzenie robót na terenie budowy. Zgodnie z § 7 ust.1 Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na wykonywanie robót nie objętych umową przez inny podmiot jedynie gdy nie będzie to skutkowało wydłużeniem terminu, czy wzrostem kosztów.

Pytanie nr 99

Dot. par 9 ust. 3 pkt 2 ppkt 6) lit. b) projektu umowy: wnosimy o podanie podstawy prawnej zapisu niniejszego punktu umowy. W przypadku braku takowej, wnosimy o wykreślenie niniejszego punktu jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa - swobody zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami, a także PZP. Zamawiający nie jest uprawniony do ingerowania w umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami w zakresie tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania, zatem w świetle przepisów PZP niniejszy zapis winien zostać wykreślony.

Odpowiedź

Zdaniem Zamawiającego przedmiotowy zapis umowy nie narusza przepisów, w szczególności art. 353¹ KC. Zamawiający ma prawo w szczególności na bazie swoich doświadczeń nie akceptować pewnych postanowień umów podwykonawczych.

Zgodnie z art. 143c ustawy Pzp oraz art. 647¹ KC Zamawiający jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom. W orzecznictwie sądowym brak jednolitości stanowisk (np. wyrok SO w Krakowie z dnia 16.05.2015r. sygnatura akt XII Ca 10/15), czy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za inne należności Wykonawcy względem Podwykonawcy takie jak np. potrącenia dokonywane przez Wykonawcę z należności z tytułu wynagrodzenia Podwykonawcy. W związku z

powyższym zapis § 9 ust. 3 pkt 6) lit. b) wzoru umowy stanowi zabezpieczenie Zamawiającego przed solidarną odpowiedzialnością za zapłatę Podwykonawcom.

Ponadto wskazuje się, że na podstawie przepisów art. 36 ust 2 pkt 11 lit. a, art. 143b ust 3 pkt 1 oraz art. 143d ust 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający uprawniony jest do określenia w SIWZ wymagań odnośnie zawierania umów o podwykonawstwo związanych z realizacją zamówienia będącego przedmiotem prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 100

Dot. par. 14 ust. 1 pkt 1) i 2) projektu umowy:- Wnosimy o zmianę z "opóźnienia" na zwłokę. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r.. III CKN 122/01: "Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określeniem "niezależnie od poniesienia szkody". Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie. Jednostronny w tym zakresie jest także pogląd Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który we wzorze umów na roboty budowlane umieścił kary za zwłokę, nie opóźnienie, jako element dobrych praktyk w przedmiocie przygotowania umów w sprawie zamówień publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści § 14 ust. 1 pkt 1) i 2) Wzoru umowy w zakresie i w sposób wskazany w pytaniu.

Ponadto zamawiający informuje, iż zgodnie z § 15 ust.2 pkt 2 umowy każdy przypadek wystąpienia okoliczności wskazanych w tym paragrafie jest podstawą zmianą terminu (przy spełnieniu warunków określonych tymi zapisami), a tym samym nie uprawnia do nałożenia kar umownych w związku z opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy z tych przyczyn.

Pytanie nr 101

Dot. par. 14 ust. 1 pkt 3) projektu umowy: Jaką karę zapłaci Zamawiający w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. Dodatkowo wskazać należy, że również zgodnie z art.145 ustawy Pzp w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn tam określonych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Pytanie nr 102

Dot. par. 16 ust. 2 pkt 7) ppkt. b) projektu umowy: Wnosimy o usunięcie zapisu - jako niezgodnego z ustawą PZP.

Odpowiedź

Zamawiający nie dostrzega niezgodności powyższego zapisu z ustawą Pzp. Wobec braku uzasadnienia dla podnoszonego w pytaniu zarzutu nie ma możliwości podjęcia polemiki ze stanowiskiem zawartym w pytaniu.

Pytanie nr 103

Prosimy o załączenie Projektu Wykonawczego muru oporowego nr 1 oraz muru oporowego nr 2, zawierającego schemat oraz ilość zbrojenia konstrukcji żelbetowej muru.

Odpowiedź

Uzupełnia się dokumentację o projekty wykonawcze murów oporowych.

Pytanie nr 104

Prosimy o zamieszczenie projektu budowlanego w wersji edytowalnej, jako pomoc w przygotowaniu oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 105

Czy w ramach ceny ofertowej należy wliczyć opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź

Roboty wykonywane na zlecenie ZDW w Krakowie nie podlegają opłatom za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający zaakceptuje recepty na mieszanki mineralno – bitumiczne zgodnie z WT 2014?

Odpowiedź

Zamawiający zaakceptuje recepty na mieszanki mineralno – bitumiczne zgodnie z WT 2014.

Pytanie nr 107

Prosimy o określenie sposobu postępowania w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji inwestycji stanowisk archeologicznych? Czy termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia prac archeologicznych?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na etapie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2011 r. dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy południowej Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 obejmującej dwa etapy: I – południowo-wschodni i II – zachodni”, zgodnie z zapisami raportu oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzono konsultacje z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie z których wynikało, iż obszar inwestycji jak i całej gminy Wolbrom nie został zinwentaryzowany przez MWKZ pod względem stanowisk archeologicznych. Natomiast w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowiska archeologiczne zostały wyznaczone i znajdują się one na wschód od I etapu korytarza drogi obwodnicy w odległości ok. 0,5 km.

W przypadku znalezienia podczas robót budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1446). Postępowanie Wykonawcy ma być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym. Jeśli po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie badań archeologicznych w niezbędnym zakresie koszt przeprowadzenia tych badań będzie po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu badań archeologicznych, wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję pozwalającą na kontynuację przerwanych robót.

W zakresie zmiany terminu realizacji zadania z uwagi na ewentualne ujawnienie stanowisk archeologicznych zamawiający informuje, że każdy zgłoszony przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z przesłankami pkt. VII.4 SIWZ oraz par. 15 ust. 2 wzoru umowy:

Każdy przypadek opóźnienia realizacji zamówienia z powodu okoliczności niezawinionych przez wykonawcę będzie stanowił podstawę do ewentualnej zmiany terminu realizacji umowy.

Pytanie nr 108

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamieścił wszystkie dokumenty związane z niniejszą Inwestycje i mające wpływ na rzetelną wycenę przedmiotowego zakresu, w jakich jest posiadaniu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w związku z uzupełnieniem niniejszych odpowiedzi o elementy projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej, zostały zamieszczone wszystkie dokumenty związane z niniejszą inwestycją w jakich jest posiadaniu.

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów w innej technologii niż przyjęta w projekcie wykonawczym, o niegorszych parametrach technicznych?

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu nr 48.

Pytanie nr 110

Czy w trakcie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca ma udostępnić dojazd do pól uprawnych dla mieszkańców i rolników? Jeżeli tak to w jaki sposób ma ta dostępność wyglądać?

Odpowiedź

Wykonawca w czasie realizacji budowy ma obowiązek zapewnić dojazd do pól uprawnych. Organizacja placu budowy należy do Wykonawcy robót.

Pytanie nr 111

Prosimy o udostępnienie projektu wzmocnień skarp nasypów i wykopów oraz podłoża pod nasyp.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację, o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający posiada profil geologiczny terenu? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację o opinię geotechniczną.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rur GRP przepustów pod koroną drogi na inne równoważne rozwiązania?

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu 48.

Pytanie nr 114

Prosimy o udostępnienie opisu technicznego branży drogowej do projektu wykonawczego.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację wskazaną w pytaniach.

Pytanie nr 115

Prosimy o informację czy mury oporowe w rejonie projektowanego ronda przy ul. Łukasińskiego oraz przy drodze serwisowej nr 7, o których mowa w projekcie budowlanym są również elementem projektu wykonawczego? (na planie sytuacyjnym projektu wykonawczego mury oporowe nie są zaznaczone).

Odpowiedź

Wymienione mury są elementem PW. Należy wykonać mury oporowe zgodnie z decyzją DUŚ oraz ZRID MRP2 dł=45m, MRP5 dł=53m.

Pytanie nr 116

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o zakres związany z branżą elektroenergetyczną.

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu 66.

Pytanie nr 117

Prosimy o zamieszczenie wyników badań geotechnicznych gruntu oraz kompletnej dokumentacji geotechnicznej na które powołuje się Zamawiający w załączonej Opinii Geotechnicznej.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację o Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego.

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający dysponuje dodatkowymi badaniami geologicznymi podłoża gruntu rodzimego dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu 117.

Pytanie nr 119

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wzmocnienie skarp i nasypów? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie odpowiedniej dokumentacji przedstawiającej sposób wzmocnienia. Załączony rysunek nr 4.6 w Projekcie Wykonawczym został przekreślony, co wskazuje na to iż jest nieaktualny.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową.

Pytanie nr 120

Prosimy o określenie rodzaju ogrodzenia zbiorników retencyjnych, Rys. 4.5 Projektu architektoniczno-budowlanego został przekreślony.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową. Ogrodzenia wokół zbiorników należy wykonać według rysunku zbiorników – rysunek 10.1 w części drogowej.

Pytanie nr 121

Prosimy o określenie jaki typ ogrodzenia należy przyjąć dla budowy nowego ogrodzenia w km wymienionych na str. 19 cz. Opisowej projektu zagospodarowania terenu?

Odpowiedź

Ogrodzenie wykonać zgodnie z rysunkiem 5.5 z części drogowej.

Pytanie nr 122

Prosimy o udostępnienie przedmiaru dot. przebudowy urządzeń elektroenergetycznych WN.

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu 66.

Pytanie nr 123

Prosimy o udostępnienie opisu technicznego projektu budowlanego i wykonawczego dla „Budowy układu drogowego”.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową.

Pytanie nr 124

Prosimy o udostępnienie rozwiązania konstrukcyjnego dla ogrodzenia z siatki stalowej oraz dla bram wjazdowych.

Odpowiedź

Ogrodzenia należy wykonać według rysunku zbiorników – rysunek 10.1 w części drogowej oraz zgodnie z rysunkiem 5.5.

Pytanie nr 125

Proszę o potwierdzenie czy na pewno (zgodnie ze Specyfikacją D.07.02.01 Oznakowanie pionowe) tarcze znaków mają być wykonane na podkładzie z aluminium lub stopów aluminium o grubości 1,5 mm i pokryte folią trzeciej generacji z folią antyzroszeniową?

Odpowiedź

Folia powinna być zgodnie z przepisami 1 lub 2 generacji.

Pytanie nr 126

Prosimy o udostępnienie projektu dot. ekranów akustycznych.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową.

Pytanie nr 127

Prosimy o udostępnienie rozwiązania projektowego:

- umocnienia skarp gwoździami,
- wzmocnienia nasypów geosyntetykami.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową.

Pytanie nr 128

Prosimy o udostępnienie szczegółów zaznaczonych na przekrojach typowych projektu wykonawczego „Budowa układu drogowego”.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową.

Pytanie nr 129

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem metodą mieszania na miejscu?

Odpowiedź

W przypadku zaprojektowania konstrukcji wg nowego katalogu nie dopuszcza się wykonania stabilizacji hydraulicznej dolnej warstwy podbudowy zasadniczej. W przypadku podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C 3/4 Zamawiający nie dopuszcza metody mieszania na miejscu (należy dowieść mieszankę z wytwórni, zaprojektowaną zgodnie z WT-5).

Pytanie nr 130

Czy pompy w pompowni wód deszczowych winny pracować w trybie równoległym (zgodnie z opisem technicznym) czy naprzemiennym. Z praktyki i doświadczenia wiemy że praca pomp jest zazwyczaj w trybie naprzemiennym, gdzie każda z pomp ma wydajność zadaną wynikającą z doboru.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową oraz przedmiary. Ponadto informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 131

Możliwość odstąpienia w przypadku opóźnień w płatności – czy zamawiający wyrazi zgodę na prawo wykonawcy do odstąpienia po 14 dniach od upływu terminu płatności i prawo do odstąpienia po upływie kolejnych 14 dni

Odpowiedź

Zamawiający jako jednostka budżetowa (jednostka sektora finansów publicznych) nie zakłada opóźnień w dokonywaniu płatności na rzecz wykonawcy i nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Pytanie nr 132

Wzór umowy par 7.1 - prosimy Zamawiającego o wykreślenie ostatniego zdania (o braku roszczeń Wykonawcy) jako zbędnego i sprzecznego z postanowieniem wcześniejszym mówiącym że wykonywanie robót przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów przedmiotu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści umowy.

Pytanie nr 133

Prosimy o wyjaśnienie szczegółów zakładanej realizacji robót przez inny Podmiot – w zakresie terminów i zakres robót – tak by móc oszacować koszty ewentualnych utrudnień z tego wynikających.

Odpowiedź

W gestii Wykonawców pozostaje ustalenie pomiędzy sobą warunków i odpowiedzialności za prowadzenie robót na terenie budowy. Zgodnie z § 7 ust.1 Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na wykonywanie robót nie objętych umową przez inny podmiot jedynie gdy nie będzie to skutkowało wydłużeniem terminu, czy wzrostem kosztów.

Pytanie nr 134

Wzór umowy par 9.1.3 - prosimy o zmianę z „najwyższej staranności” na „należyta staranność”. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności. Wykonawca jako profesjonalista w swojej dziedzinie i tak musi zachować podwyższony miernik należytej

staranności. Wprowadzenie standardu „najwyższej staranności” do umowy może przynieść zamieszanie interpretacyjne i stan niepewności dla obu stron.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów par 9.1.3 wzoru umowy. Zamawiający wskazuje, iż użyty w treści wskazanego zapisu umowy miernik najwyższej staranności odnosi się do relacji Zamawiający – Wykonawca (w szczególności do wzajemnych kontaktów i współpracy), a nie bezpośrednio do wykonywania zamówienia.

Pytanie nr 135

Wzór umowy par 9.14.1 - prosimy o wyjaśnienie, o jakie konkretnie prace lub stanowiska pracy chodzi w tym postanowieniu umowy, tym bardziej że naruszenie wymogów związanych z zatrudnianiem na umowach o pracę obciążone jest karą umowną w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek dotyczący jednego pracownika, a łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót i projektantów.

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - zawarte są w projekcie umowy.

Powyższe zapisy zawiera Szczegółowy Zakres Rzeczowy Zadania.

Pytanie nr 136

Wzór umowy par 9.3.2.6b – prosimy o wykreślenie punktu b, jako sprzecznego z art. 647¹ KC (próba obejścia przepisów o odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego) oraz bezzasadnie ograniczającego możliwość wyboru przez Wykonawcę formy zabezpieczenia oraz dostęp do rynku zamówień mniejszym podwykonawcom, których nie stać na udzielenie innego zabezpieczenia należytego wykonania umowy niż poprzez potrącenia z należności za wykonane przez podwykonawcę prace.

Odpowiedź

Zapis par 9.3.2.6b wzoru umowy nie jest sprzeczny z art. 647¹ KC. Możliwość określenia wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, wynika wprost z art 36 ust 2 pkt 11 lit a ustawy Pzp.

Pytanie nr 137

Wzór umowy par 13.1.3 Wykonawca proponuje zmianę terminu 14 dni na 21 dni, z uzasadnieniem, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy, Wykonawca ma rozpocząć roboty budowlane w terminie do 21 dni kalendarzowych od przekazania terenu budowy. Zatem termin 14 dni na rozpoczęcie robót wskazany w § 13 ust. 1 pkt 3 (pod rygorem nałożenia kary umownej) jest sprzeczny z § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską, w związku z powyższym nowe brzmienie otrzymuje § 13.1.3 wzoru umowy. W załączeniu zamienny załącznik nr 7 SIWZ - wzór umowy (oznaczony datą 29.03.2017 r.)

Pytanie nr 138

Prosimy o udzielenie informacji czy do wykonania zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej oraz studzienek rewizyjnych w w/w zadaniu można stosować beton typu PP.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie betonu do studzienek rewizyjnych oraz zbiorników retencyjnych.

Pytanie nr 139

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje m.in. prace nieuwzględnione w Przedmiarze robót tj. prace związane z budową murów oporowych w ciągu ul. Łukasieńskiego i drogi serwisowej 7, ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania Obwodnicy z ul. Brzozowską, przebudową linii energetycznych WN.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową oraz przedmiary. Ponadto informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 140

Prosimy udostępnić części opisowej dla „TOM II_1 – Budowa układu drogowego” Projektu Wykonawczego.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową.

Pytanie nr 141

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn rozbieżności pomiędzy Opisem Technicznym [PB Zagospodarowania Terenu str 38], a Przedmiarem Robót w odniesieniu do nawierzchni bitumicznych; wg OT ich powierzchnie wynoszą w sumie ok. 30,5 tys. m², a wg Przedmiarów ok. 24,2 tys. m².

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokumentację należy czytać całościowo i w razie jakichkolwiek braków w dokumentacji przedmiarowej należy przyjąć je wycenić na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót są materiałem orientacyjnym i nieostatecznym. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru robót ponosi Wykonawca i nie będzie on występował z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu umowy przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku załączenia przedmiarów robót jako materiału obligatoryjnego.

Pytanie nr 142

Zwracamy się z prośbą o informację, jak należy rozumieć „przekreślenie” rysunków widoczne w PW TOM II_1 Budowa układu drogowego_Przekroje typowe rys. nr 4.6 oraz 4.5, tj. o wskazanie, czy treść tych rysunków określa przedmiot zamówienia.

Odpowiedź

Rysunki 4.6 oraz 5.5. są nieaktualne. Zamieszcza się skorygowane rysunki przekroje typowe 5.5 i 5.6(4.6). We wskazanej dokumentacji nie było rysunku o nr 4.5.

Pytanie nr 143

W załączonej dokumentacji brak jest części opisowej dla projektu wykonawczego w TOM II_4.3 - Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych. Prosimy o zamieszczenie brakującego pliku.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową.

Pytanie nr 144

Czy Zamawiający dysponuje bardziej szczegółową dokumentacją dotyczącą umocnienia skarp? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową.

Pytanie nr 145

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki przedstawiające przekroje typowe zjazdów (w załączonej legendzie wyszczególnione są dwa rodzaje nawierzchni zjazdów).

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową.

Pytanie nr 146

Prosimy informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji nawierzchni przedstawionej w przekrojach typowych na równoważną zgodną z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni?

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu nr 88.

Pytanie nr 147

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza zmianę rur GRP na rury betonowe/ żelbetowe/PEHD/PP strukturalne SN8?

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu 48.

Pytanie nr 148

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza optymalizacje rozwiązań projektowych w zakresie:

- a) sposobu zabezpieczenia skarp
- b) konstrukcji dróg serwisowych
- c) murów oporowych

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dla:

- a) sposobu zabezpieczenia skarp – nie dopuszcza optymalizacji rozwiązań
- b) konstrukcji dróg serwisowych – dopuszcza zmianę konstrukcji tylko drogi serwisowej pod warunkiem zachowania minimalnej grubości konstrukcji – 50 cm oraz nośności 130 MPa.
- c) murów oporowych – nie dopuszcza optymalizacji rozwiązań

Pytanie nr 149

Dotyczy przedmiar branża elektryczna, tabela nr 07, poz. nr 30 jest podana ilość 0, wg projektu powinno być 1. Jaką ilość proj. słupów należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć ilość 1. Ponadto Zamawiający przypomina, że dokumentację należy czytać całościowo i w razie jakichkolwiek braków w dokumentacji przedmiarowej należy przyjąć ilości i wycenić na podstawie dokumentacji projektowej.

Załączone przedmiary robót są materiałem orientacyjnym i nieostatecznym. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru robót ponosi Wykonawca i nie będzie on występował z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu umowy przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku załączenia przedmiarów robót jako materiału obligatoryjnego.

Pytanie nr 150

Dotyczy przedmiar branża elektryczna, tabela nr 07, poz. nr 31 jest podana ilość 0. Jaką ilość słupów należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć ilość 1. Ponadto Zamawiający przypomina, że dokumentację należy czytać całościowo i w razie jakichkolwiek braków w dokumentacji przedmiarowej należy przyjąć ilości i wycenić na podstawie dokumentacji projektowej.

Załączone przedmiary robót są materiałem orientacyjnym i nieostatecznym. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru robót ponosi Wykonawca i nie będzie on występował z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu umowy przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku załączenia przedmiarów robót jako materiału obligatoryjnego.

Pytanie nr 151

Dotyczy przedmiar branża elektryczna, tabela nr 07, poz. 55, regulacja zwisów, przyjęto ilość 85 km. Czy jest to poprawna ilość? Jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć ilość 0,85 km. Ponadto Zamawiający przypomina, że dokumentację należy czytać całościowo i w razie jakichkolwiek braków w dokumentacji przedmiarowej należy przyjąć ilości i wycenić na podstawie dokumentacji projektowej.

Załączone przedmiary robót są materiałem orientacyjnym i nieostatecznym. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru robót ponosi Wykonawca i nie będzie on występował z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu umowy przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku załączenia przedmiarów robót jako materiału obligatoryjnego.

Pytanie nr 152

Analizując przedmiar można dojść do wniosku, że nie zostały ujęte wszystkie przebudowy kabli SN w okolicy Łukasińskiego, które znajduje się na rysunkach i w projekcie, oraz w kier ulicy Brzozowskiej, które również znajduje się na rysunkach i są opisane w projekcie. Prosimy o zamieszczenie prawidłowego przedmiaru.

Odpowiedź

Załącza się skorygowany przedmiar. Ponadto Zamawiający przypomina, że dokumentację należy czytać całościowo i w razie jakichkolwiek braków w dokumentacji przedmiarowej należy przyjąć ilości i wycenić na podstawie dokumentacji projektowej.

Załączone przedmiary robót są materiałem orientacyjnym i nieostatecznym. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru robót ponosi Wykonawca i nie będzie on występował z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu umowy przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku załączenia przedmiarów robót jako materiału obligatoryjnego.

Pytanie nr 153

W udostępnionym przedmiarze, w tabeli nr 7 TOM II/4.2 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nN i SN, rozdział 1 dotyczący przebudowy linii napowietrznej 20 kV – PKP, pozycja 20 związana z ręcznym układaniem kabli jednożyłowych zakłada wykorzystanie kabla o średnicy 120 mm². Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez PKP Energetyka do powyższej przebudowy należy zastosować kabel o średnicy 240 mm². W związku z pojawieniem się rozbieżności, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie jaki kabel należy zastosować do przebudowy linii napowietrznych relacji GPZ Wolbrom PKP1 oraz GPZ Wolbrom-PKP2.

Odpowiedź

Do wyceny przyjąć zgodni z warunkami technicznymi i schematem kabel 240/50 mm², 30kV. Ponadto Zamawiający przypomina, że dokumentację należy czytać całościowo i w razie jakichkolwiek braków w dokumentacji przedmiarowej należy przyjąć ilości i wycenić na podstawie dokumentacji projektowej.

Załączone przedmiary robót są materiałem orientacyjnym i nieostatecznym. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru robót ponosi Wykonawca i nie będzie on występował z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu umowy przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku załączenia przedmiarów robót jako materiału obligatoryjnego.

Pytanie nr 154

W udostępnionym przedmiarze brak jest pozycji związanych z koniecznością przebudowy kabli średniego napięcia w okolicy zakładów Stomil (3.3.schemat SN-Model). Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie czy Wykonawca powinien przewidzieć w swojej ofercie koszty związane z przebudową tego zakresu?

Odpowiedź

Tak, Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie koszty związane z przebudową tego zakresu. Uzupełnia się przedmiar na roboty kablowe objęte schematem 3.3. Ponadto Zamawiający przypomina, że Dokumentację należy czytać całościowo i w razie jakichkolwiek braków w dokumentacji przedmiarowej należy przyjąć ilości i wycenić na podstawie dokumentacji projektowej.

Załączone przedmiary robót są materiałem orientacyjnym i nieostatecznym. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru robót ponosi Wykonawca i nie będzie on występował z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu umowy przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe, w

związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku załączenia przedmiarów robót jako materiału obligatoryjnego.

Pytanie nr 155

Prosimy o udostępnienie warunków przyłączenia przepompowni wód deszczowych do sieci elektroenergetycznej.

Odpowiedź

Załącza się warunki przyłączenia przepompowni wód deszczowych do sieci elektroenergetycznej.

Pytanie nr 156

Prosimy o udostępnienie uzgodnienia projektu zasilania przepompowni wód deszczowych wydane przez gestora sieci elektroenergetycznej.

Odpowiedź

Projekt został całościowo uzgodniony przez Tauron pismem TD/OMD/OME/2016-04-12 z dnia 12.04.2016 r.

Pytanie nr 157

Prosimy o informację jaki rodzaj kabla zasilającego przepompownię wód deszczowych powinien przewidzieć Wykonawca w swojej ofercie.

Odpowiedź

Kabel zasilający przepompownię wód deszczowych jest opisany na schemacie 3.4 tj. typ YAKXS 4x120 mm², długość 310 m.

II. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, o których mowa w pkt I Zamawiający udostępnia na stronie www.zdw.krakow.pl :

- Projekt wykonawczy uzupełniony,

- Opinia geotechniczna,

- Wolmot, Wostal - warunki

- rys 2.6 uzupełniający plan sytuacyjny o przebudowę rowu w okolicach drogi serwisowej nr 7

- warunki przyłączenia z TAURON

- przedmiar dodatkowy na roboty wg schematu rys. nr 3.3

które to dokumenty zamieszczone są w linku ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-5_17 (katalog „załączniki do pisma z dnia 29.03.2017 r.”)

- zamienny wzór umowy (zał. nr 7 oznaczony datą 29.03.2017 r.).

Zamawiający zaznacza, iż poza zmianami, o których mowa w wyjaśnieniach zawartych w pkt I niniejszy zamienny wzór umowy uwzględni również zmiany w zakresie katalogu przesłanek zmiany umowy.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ oraz udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający zmienia określony w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, wniesienia wadium oraz otwarcia ofert, zgodnie z poniższym:

Termin złożenia ofert – 14.04.2017 r. godzina 09:30

Termin wniesienia wadium – 14.04.2017 r. godzina 09:30

Termin otwarcia ofert – 14.04.2017 r. godzina 10:00

W związku z powyższymi zmianami wprowadza się i udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.krakow.pl:

- zamienną stronę nr 20 SIWZ część opisowa (29.03.2017)

- zamienną stronę nr 26 SIWZ część opisowa (29.03.2017)

- zamienną stronę nr 31 SIWZ część opisowa (29.03.2017) uwzględniającą zmiany w katalogu przesłanek zmiany umowy

IV. Zmiany, o których mowa w pkt IV, zostają jednocześnie wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.02.2017 pod nr 2017/S 038-068216 – zmiany dotyczą:

- Sekcji IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- Sekcji IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

W załączeniu udostępnia się Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:
1 x www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a.



Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
mgr inż. Robert Górecki

