

Kraków, dnia 20.09.2017 r.
ZDW/PW/2017/6322/DN-4 EG
Znak sprawy: ZDW-DN-4-271-69/17

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (nr sprawy ZDW-DN-4-271-69/17).

W odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp udziela odpowiedzi na następujące pytania (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego) :

Pytanie nr 1

Jeżeli z obliczeń mechanicznych dla wzmocnienia istniejącej nawierzchni wystąpi potrzeba zastosowania warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego, to czy Zamawiający będzie wymagał minimalnego pakietu warstw bitumicznych o gr. 20 cm?

Odpowiedź

W przypadku zastosowania podbudowy z kruszywa, grubość warstw bitumicznych winna wynikać z obliczeń konstrukcji, z wyłączeniem miejsc gdzie zgodnie z PFU ma zostać zastosowana pełna konstrukcja wg Katalogu 2014 (miejsca przełomów i poszerzeń).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR
mgr inż. Marta Maj

Otrzymują:
1 x www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a.