

Zabierzów, dn. 20.10.2020 r.

RDWK-271-2-24/20

RDWK/PW/2020/1097/ABP

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżąca konserwacja chodnika na DW 949 w m. Jawiszowice”.

W związku z przesłanymi przez Wykonawcę pytaniami dot. niniejszego postępowania, Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1:**

W wyniku niejasności zawartych w kosztorysie, proszę o podanie ilości Humusowania skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - brak w kosztorysie.

**Odpowiedź**

Ilość humusowania skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm wynosi 210 m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o informację czy zabudowana ma zostać kostka brukowa z rozbiórki, czy zabudowana nowa kostka brukowa gr. 6 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuję, że przewidziana jest zabudowa kostki brukowej z rozbiórki oraz dołożenie nowej kostki brukowej o gr. 6 cm w miarę potrzeb, zwłaszcza gdyby została uszkodzona w trakcie rozbiórki.

Niniejsze pismo staje się częścią zaproszenia do składania ofert.

Kierownik  
Rejonu Dróg Wojewódzkich  
*Grzegorz Murawka*  
mgr inż. Grzegorz Murawka

Otrzymują:

1x Adresat wg. rozdzielnika

1x a/a

1x [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)