

Zabierzów, dnia 23.03.2021 r.

Nr pisma: RDWK/PW/2021/...JK <sup>1365</sup>

Nr sprawy: RDWK-271-2-2/21

Zamawiający  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie  
ul. Spokojna 1 A 32-080 Zabierzów  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
e-mail: [rdwk@zdw.krakow.pl](mailto:rdwk@zdw.krakow.pl)

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonym o wartości niższej niż 130 000,00 zł.

Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. **Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Oświęcim w ciągu DW 933** zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

### 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, obejmuje utrzymanie w należytej sprawności technicznej, bieżącą konserwację przepompowni i zespołu prądotwórczego oraz usuwanie awarii i usterek przepompowni w m. Oświęcim w ciągu DW 933

Warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 zaproszenia.

### 2. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- wymagany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.
- tryb dokonywania płatności: przelew w terminie 30 dni od daty wpływu faktury,
- zamówienie realizowane siłami własnymi,
- miejsce wykonania zamówienia: m. Oświęcim droga woj. nr 933 powiat oświęcimski, gmina Oświęcim
- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

### 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

#### 3.1. Sposób przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
- ofertę należy założyć w postaci elektronicznej w języku polskim;
- ofertę należy przygotować wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;

- w ofercie należy podać cenę brutto (wraz z podatkiem VAT); cenę należy obliczyć na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cenę brutto należy określić w złotych polskich; w cenie brutto oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
- do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
  - formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;
  - formularz wyceny ofertowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do niniejszego zaproszenia;
  - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
  - uprawnienia SEP do 1 kV osoby wykonującej czynności konserwacji;
- ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z umocowaniem lub stosownym pełnomocnictwem.

### 3.2. Sposób złożenia oferty:

- ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej zawierającej skan dokumentów określonych w pkt. 3.1. punktor piąty w **terminie do 29.03.2021 r. do godz. 10:00** przesyłając na adres poczty elektronicznej (e-mail) [j.kadziola@zdw.krakow.pl](mailto:j.kadziola@zdw.krakow.pl); konieczne jest wpisanie w temacie / tytule e-maila **Oferta na utrzymanie przepompowni w Oświęcimiu** natomiast w treści e-maila **danych Wykonawcy**.
  - w przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. nieotwarcie oferty w trakcie sesji otwarcia.
  - Zamawiający stwierdza wpływ ofert na podstawie informacji generowanych przez system elektroniczny (pocztę elektroniczną e-mail).
  - wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
4. Informuje się, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową publiczną. Zamawiający wnosi o wyrażenie zgody na podanie: nazwy Wykonawcy, danych adresowych oraz ceny i innych warunków realizacji zamówienia zawartych w ofercie do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez poinformowanie innych uczestników postępowania o jego wynikach oraz zamieszczenie informacji o zawarciu umowy na stronie internetowej Zamawiającego [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl). Wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne, niemniej jednak zaznacza się, iż niewyrażenie takiej zgody uniemożliwi udział Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, tzn. złożona przez niego oferta nie będzie mogła być brana pod uwagę w procesie wyboru Wykonawcy zamówienia jako niespełniająca wymagań określonych w zaproszeniu.

### 5. PROCEDURA WYBORU OFERTY

- przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się **kryterium najniższa cena brutto – waga 100%**; za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną.
- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych, spełniających wszystkie wskazane przez Zamawiającego wymagania oraz określających wykonanie zamówienia zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy który złożył ofertę najkorzystniejszą do uzupełnienia dokumentów bądź złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- w przypadku braku możliwości dokonania w niniejszym postępowaniu wyboru oferty najkorzystniejszej z powodu złożenia: dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
- o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

## 6. INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PROCEDURALNE

- niezłożenie oferty w wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu terminie będzie oznaczać dla Zamawiającego brak zainteresowania realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy;
- złożenie oferty po upływie wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu będzie uważane przez Zamawiającego za niezłożenie oferty;
- oferta niespełniająca wskazanych przez Zamawiającego wymagań oraz oferta określająca wykonanie zamówienia niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji będzie uważana przez Zamawiającego za nieważną i nie będzie uwzględniana w procesie wyboru oferty najkorzystniejszej;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz unieważnienia prowadzonego postępowania, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, w każdym momencie bez podania przyczyny;
- Informacji w sprawie prowadzonego postępowania udzielają:
  - zagadnienia merytoryczne: Anna Blak Piszczek- tel. 12-285-51.26 w godz. 07:30 do 14:30,
  - zagadnienia proceduralne: Janina Kądzioła- tel. 12 285-51-26 w godz. 07:30 do 14:30.  
(e-mail) [j.kadziola@zdw.krakow.pl](mailto:j.kadziola@zdw.krakow.pl)

## 7. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”), informuje się, że:

- Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (dalej „ZDW”) ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, tel. (12) 44-65-700, kontakt elektroniczny: <https://www.zdw.krakow.pl/kontakt.html>.
- Inspektorem ochrony danych osobowych w ZDW jest p. Adam Miśta kontakt e-mail: [iod@zdw.krakow.pl](mailto:iod@zdw.krakow.pl).
- Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zamówienia pn. **Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Oświęcim w ciągu DW 933 (nr sprawy: RDWK-271-2-2/21)** prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie pozaustawowym.
- Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe regulacje prawne, w tym przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
- Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji. W szczególności Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych i uzasadnionych interesów Zamawiającego (np. w przypadku prowadzenia spraw sądowych) Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
- Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- W odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- Posiada Pani / Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych \*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani / Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania.

\*\* Przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### Załączniki:

- 1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – zał. nr 1
- 2) Wzór oferty – zał. nr 2
- 3) Wycena ofertowa – zał. nr 2.1
- 4) Wzór umowy – zał. nr 3

Kierownik  
Rejonu Dróg Wojewódzkich  
*Hand*  
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Rozdzielnik:  
1 x www.zdw.krakow.pl  
1 x a/a

## Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

**Szczegółowy zakres czynności przy bieżącej konserwacji i utrzymania w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego - zespołu prądotwórczego.**

Podstawowym zadaniem jest utrzymanie w należytej sprawności technicznej, bieżąca konserwacja przepompowni i zespołu prądotwórczego oraz usuwanie awarii i usterek.

**Obsługa techniczna przepompowni oraz systemu zasilania awaryjnego obejmuje:**

- Roczny przegląd stanu technicznego przepompowni wykonywany w okresie wiosennym. Na żądanie Zamawiającego przegląd winien być dokonywany w jego obecności. Z przeglądu należy opracować protokół obejmujący ocenę stanu technicznego przepompowni oraz wnioski, co do niezbędnego zakresu prac remontowych z określeniem wagi. Przegląd ten należy odnotować w dzienniku eksploatacji przepompowni,
- Comiesięczna kontrola stanu technicznego i wyglądu aparatury rozdzielczej przepompowni i zespołu prądotwórczego, działanie przyrządów kontrolno - pomiarowych,
- Comiesięczne sprawdzenie stanu oleju, stanu paliwa, stanu płynu chłodzącego,
- Sprawdzenie stanu licznika pracy pomp przepompowni i silnika zespołu prądotwórczego,
- Sprawdzanie połączeń instalacji agregat - sieć i prawidłowość działania wg instrukcji producenta,
- Raz w m-cu kontrolne uruchomienie zespołu prądotwórczego, sprawdzenie poprawności pracy zespołu oraz działania przyrządów kontrolno - pomiarowych i układu SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy).

Zakres tych robot obejmuje:

- bieżącą kontrolę nad pracą przepompowni i jej elementów składowych,
- bieżącą kontrola prawidłowej pracy przepompowni,
- bieżącą kontrolę i wymianę żarówek w lampach sygnalizacyjnych na szafach sterowniczych,
- kontrola pracy sterowników, w tym: poprawność wyświetlanych sygnałów, układów zabezpieczeń, regulacji zegara dobowego oraz czyszczenie aparatu sterowniczego,
- kontrola prawidłowej pracy sygnałów dźwiękowych awaryjnych,
- kontrola czujników poziomu ścieków w pompowni,
- kontrola zaworów zwrotnych odcinających w pompowni,
- kontrola wylotu rurociągu ciśnieniowego do sieci grawitacyjnej pompowni,
- kontrola stanu części betonowych, stalowych itp.
- oczyszczenie lustra ścieków z pływających resztek stałych.

Przegląd techniczny pomp:

- osłuchanie łożysk
- kontrola głębokości zainstalowania pod lustrem ścieków
- kontrola spokojnego biegu
- pomiary elektryczne
- wymiana oleju
- kontrola stopnia zużycia hydrauliki
- ocena stanu technicznego pomp
- uruchomienie pomp
- drobne naprawy zespołu przepompowni i aparatu sterowniczego,
- pomiar uziemienia ochronnego i roboczego (raz na rok),
- kontrola stanu technicznego wszystkich konstrukcji przepompowni,
- czyszczenie rzępi,
- kontrola i regulacja poziomu załączania pomp,
- na podstawie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń przepompowni wnioskowanie o przeprowadzenie ewentualnego remontu.

VW

W trakcie oględzin przepompowni i systemu zasilania awaryjnego w zakresie skróconym (jeden raz w m-cu) należy sprawdzić w szczególności:

- poziom oleju w zespole prądotwórczym, stan paliwa i płynu chłodzącego (powiadomienie Zamawiającego o konieczności wymiany lub uzupełnienia płynów eksploatacyjnych, m. in. paliwa),
- stan techniczny i wygląd aparatury rozdzielczej,
- stan naładowania akumulatora i jego sprawności technicznej (powiadomienie Zamawiającego o konieczności wymiany, uzupełnienia elektrolitu lub doładowania baterii rozruchowej),
- działanie przyrządów kontrolno-pomiarowych, układów sygnalizacji i oświetlenia stacji,
- stan łączników, izolatorów i głowic kablowych,
- stan techniczny instalacji uziemiającej stan techniczny konstrukcji, zamknięć i napisów ostrzegawczych,
- stan techniczny wentylacji, sprzętu ppoż. i sprzętu ochronnego,
- czystość i estetyka pomieszczeń.

W trakcie przeglądu w zakresie pełnym (raz w roku, nie później niż do 30 kwietnia 2021 r.) należy sprawdzić w szczególności:

- spełnienie wszystkich warunków objętych zakresem skróconych oględzin,
- stan drzwi wejściowych, zamka i kłódki zamykających kontener zasilania awaryjnego,
- zgodność schematu ze stanem faktycznym,
- kompletność dokumentacji eksploatacyjnej znajdującej się w stacji systemu zasilania awaryjnego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego stanu przepompowni wód deszczowych.

Wszystkie elementy zespołu przepompowni oraz inne elementy niezbędne do prawidłowej pracy pomp Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zapewniającymi ich ciągłą i bezawaryjną eksploatację.

#### **Usuwanie awarii i prace remontowe.**

Prace związane z usuwaniem awarii spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. Przez czynniki zewnętrzne rozumie się wypadki, akty wandalizmu, efekty działania sił przyrody, a także wyeksploatowanie osprzętu a także awarie kabli zasilających i sterujących.

#### **Zasady prowadzenia robot.**

Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego usuwania każdej awarii urządzeń przepompowni wód deszczowych (również wtedy, gdy wystąpiła ona na skutek kolizji drogowej, czy też wandalizmu, a zgłoszenie wpłynęło od Zamawiającego, Straży Miejskiej, Policji czy też z innego źródła). Przystąpienie do prac związanych z usunięciem awarii powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. Należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania awarii, o wystąpieniu której Wykonawca otrzymał informację ze źródła innego niż Zamawiający oraz natychmiastowego zgłoszenia usunięcia awarii. Jeżeli termin usunięcia awarii przekracza 2 godziny Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę podając termin zakończenia prac. W sytuacji, gdy nie ma możliwości natychmiastowego odtworzenia właściwego stanu technicznego, gdy prace można prowadzić jedynie w godzinach mniejszego natężenia ruchu lub inne względy za tym przemawiają, dopuszczalne jest zakończenie lub przeprowadzenie prac związanych z usunięciem awarii w terminie późniejszym, uzgodnionym w formie pisemnej z Zamawiającym.

Informacje, o których mowa powyżej należy przekazywać w godzinach pracy Rejonu, a w pozostałych godzinach w kolejny dzień roboczy.

W przypadku powstania poważnych usterek, uszkodzeń, które spowodowane są kolizjami lub wypadkami, aktami wandalizmu i kradzieży, Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy urządzenie oraz powiadomi Zamawiającego w celu spisania protokołu konieczności na niezbędny do wykonania zakres prac, sporządzenia pełnej dokumentacji fotograficznej przedstawiającej pełny stopień zniszczenia.

Likwidacja tych awarii w zależności od wartości szacunkowej odbywać się będzie w oparciu o procedury ustawy Prawo zamówień publicznych. Pozostałe awarie należy usuwać niezwłocznie po ich stwierdzeniu lub zgłoszeniu przez Zamawiającego, lecz nie dłużej niż do 2 godzin od otrzymania zgłoszenia.

W

### **Kontrola, odbiór i rozliczenie robot.**

Po zakończeniu prac Wykonawca zgłasza u Zamawiającego fakt zakończenia robót i odnotowuje to w dzienniku robot. Zamawiający dokonuje sprawdzenia wykonanych robot odnotowując powyższe w dzienniku robót.

### **Wymagania jakościowe:**

Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia winne posiadać aktualne atesty.  
Wszystkie roboty i usługi należy wykonywać przy zachowaniu wymogów i warunków BHP (roboty elektryczne, roboty i usługi „pod ruchem”).

Opracował:

Anne Blok-  
Piszczale

Zatwierdził:

Kierownik  
Rejonu Dróg Wojewódzkich  
*Grzegorz Wawryka*  
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Zabierzów, marzec 2021 r.

WY