



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, 19.11.2013r.

ZDW/PW/2013/8296/DI3 KJ
Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-100/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne „*Budowa obwodnicy Waksmund-Ostrowsko- Łopuszna w ciągu DW nr 969 - opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego*” (Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-100/13)

I. Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej w skrócie Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego (numeracja pytań została naniesiona przez zamawiającego):

Pytanie 1

„*W pkt 7.1 SST (zał. 1 do SIWZ) określono konieczność wykonania projektu barier drogowych zgodnie z normą PN-EN 1317. W związku z etapem projektu – wielowariantowa koncepcja – proponujemy dopisać w SST informację mówiącą jedynie o konieczności określenia parametrów projektowanych barier. Zgodnie z przywołaną normą (PN-EN 1317) barier nie projektuje się, należy natomiast wykonać badania na modelu w skali 1:1 . Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli wskazując na konieczność wykonania projektu barier.*”

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaprojektowania barier zgodnie z obowiązującą normą PN-EN tj. wskazanie rodzaju barier, ich parametrów i lokalizacji w celu określenia na etapie koncepcji niezbędnej zajętości terenu pod inwestycję.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ

P.O. DYREKTOR
mgr inż. Marta Maj

Otrzymują:

1 x adresat wg. rozdzielnika

1 x DI-3 a/a

Strona internetowa zamawiającego www.zdw.krakow.pl